

#130709#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №31, МАОУ СОШ

Пролетарская 66А, Калининград

3786

9330

ТВ7 (АСЦП)

20111645

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,78	0	15,631	0	0	15,375	0	0	24	0	59,5	47,4	0,41	0,33	-
22.04.2025	0,772	0	11,302	0	0	11,106	0	0	24	0	61,5	44,9	0,43	0,33	-
23.04.2025	0,74	0	10,449	0	0	10,268	0	0	24	0	61,3	44,1	0,42	0,33	-
24.04.2025	0,723	0	18,535	0	0	18,172	0	0	24	0	65,6	56,1	0,42	0,33	-
25.04.2025	0,712	0	10,93	0	0	10,743	0	0	24	0	61,1	45,3	0,42	0,33	-
26.04.2025	0,106	0	7,401	0	0	7,289	0	0	24	0	57,4	53,9	0,42	0,33	-
27.04.2025	0,111	0	14,414	0	0	14,141	0	0	24	0	64,1	62,2	0,42	0,33	-
28.04.2025	0,744	0	10,82	0	0	10,635	0	0	24	0	61	44,3	0,42	0,33	-
29.04.2025	0,726	0	10,52	0	0	10,339	0	0	24	0	61	44,3	0,43	0,33	-
30.04.2025	0,661	0	10,377	0	0	10,201	0	0	24	0	60,8	45,3	0,43	0,33	-
01.05.2025	0,107	0	12,257	0	0	12,025	0	0	24	0	64,1	62	0,43	0,33	-
02.05.2025	0,138	0	7,88	0	0	7,757	0	0	24	0	58,3	54,1	0,43	0,33	-
03.05.2025	0,088	0	8,489	0	0	8,361	0	0	24	0	57,1	54,6	0,42	0,33	-
04.05.2025	0,118	0	7,31	0	0	7,198	0	0	22	2	57,6	53,7	0,43	0,33	-
05.05.2025	0,727	0	10,85	0	0	10,665	0	0	24	0	61	44,7	0,43	0,33	-
06.05.2025	0,732	0	16,343	0	0	16,08	0	0	24	0	59	48,1	0,41	0,34	-
07.05.2025	0,737	0	10,55	0	0	10,368	0	0	24	0	61,2	44,2	0,42	0,35	-
08.05.2025	0,116	0	7,253	0	0	7,142	0	0	24	0	57,6	53,7	0,42	0,34	-
09.05.2025	0,105	0	6,889	0	0	6,783	0	0	24	0	57,7	54	0,42	0,34	-
10.05.2025	0,104	0	7,061	0	0	6,953	0	0	24	0	57,6	54,1	0,42	0,34	-
11.05.2025	0,103	0	7,423	0	0	7,308	0	0	24	0	57,9	54,5	0,42	0,34	-
12.05.2025	0,772	0	10,4	0	0	10,218	0	0	24	0	61,7	43,6	0,42	0,35	-
13.05.2025	0,804	0	11,159	0	0	10,963	0	0	24	0	61,9	44,3	0,42	0,35	-
14.05.2025	0,214	0	8,184	0	0	8,052	0	0	24	0	59	52,7	0,41	0,34	-
15.05.2025	0,737	0	11,034	0	0	10,845	0	0	24	0	60,9	44,7	0,4	0,34	-
16.05.2025	0,665	0	11,177	0	0	10,983	0	0	24	0	61,4	47	0,4	0,34	-
17.05.2025	0,28	0	8,334	0	0	8,201	0	0	24	0	58,8	50,7	0,4	0,34	-
18.05.2025	0,26	0	8,288	0	0	8,156	0	0	24	0	58,6	51	0,4	0,34	-
19.05.2025	0,638	0	10,975	0	0	10,805	0	0	24	0	57,4	44	0,37	0,32	-
20.05.2025	0,361	0	9,264	0	0	9,142	0	0	24	0	51,9	45,7	0,31	0,27	-
Итого:	13,881	0	311,499	0	0	306,274	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,315														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	872,764	9455,081	0	0,086	9224,382	0	0,085	1905	45
20.05.2025	886,648	9766,579	0	0,086	9530,655	0	0,085	2623	47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 14:28:16