

#126750#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БСК-Сервис, ООО, УК

Зеленая 79, Калининград

4066

5500

SKM-01

33719

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	0,305	10,14	10,01	24	0	77,2	51,4	-
25.03.2025	0,302	10,11	9,98	24	0	77,2	51,6	-
26.03.2025	0,303	10,33	10,2	24	0	77,3	52,1	-
27.03.2025	0,303	10,38	10,25	24	0	77,6	52,5	-
28.03.2025	0,304	10,52	10,39	24	0	77,1	52,3	-
29.03.2025	0,302	10,62	10,49	24	0	77,3	52,8	-
30.03.2025	0,301	10,59	10,46	24	0	77	52,6	-
31.03.2025	0,295	10,55	10,42	24	0	77,4	53,4	-
01.04.2025	0,287	10,42	10,31	24	0	77,2	53,6	-
02.04.2025	0,288	10,57	10,43	24	0	77,3	53,9	-
03.04.2025	0,285	10,86	10,73	24	0	77,2	54,7	-
04.04.2025	0,284	10,69	10,57	24	0	77,4	54,5	-
05.04.2025	0,315	10,68	10,55	24	0	80,2	54,9	-
06.04.2025	0,332	10,65	10,51	24	0	82,4	55,6	-
07.04.2025	0,323	10,85	10,71	24	0	81,4	55,8	-
08.04.2025	0,312	10,65	10,52	24	0	79,5	54,4	-
09.04.2025	0,317	10,82	10,67	24	0	79,3	54,1	-
10.04.2025	0,325	10,65	10,52	24	0	79,9	53,8	-
11.04.2025	0,315	10,8	10,65	24	0	78,2	53,1	-
12.04.2025	0,309	10,83	10,7	24	0	77,3	52,8	-
13.04.2025	0,3	11,18	11,04	24	0	77,2	54,1	-
14.04.2025	0,28	10,82	10,69	24	0	77,1	54,8	-
15.04.2025	0,26	9,5	9,39	24	0	76,7	53,1	-
16.04.2025	0,26	9,36	9,26	24	0	76,6	52,8	-
17.04.2025	0,218	9,18	9,07	24	0	75,8	55,4	-
Итого:	7,425	261,75	258,52	600	0	0	0	0
Гкал	6,385							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2025	699,54	27218,77	26889	128800,48
17.04.2025	706,965	27480,52	27147,52	129400,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:08:58