

# #121108#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель Зоопарк, МАУК  
Адрес потребителя пр. Мира 26, г.Калининград (Зимний сад)  
Номер абонента 3702  
Порядковый номер 8887  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20107717  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	28,73	0	228,315	0	0	221,862	0	0	24	0	80,4	49,5	0,28	0,22	-
22.02.2025	19,866	0	160,08	0	0	155,909	0	0	24	0	76,7	46,3	0,29	0,22	-
23.02.2025	18,109	0	164,115	0	0	160,019	0	0	24	0	74,9	47,9	0,28	0,21	-
24.02.2025	17,723	0	163,59	0	0	159,648	0	0	24	0	73,4	46,9	0,29	0,21	-
25.02.2025	18,24	0	185,59	0	0	181,357	0	0	24	0	71,2	47,2	0,28	0,21	-
26.02.2025	16,53	0	158,845	0	0	155,228	0	0	24	0	71,1	45,7	0,3	0,21	-
27.02.2025	24,1	0	228,185	0	0,003	223,219	0	0,003	24	0	69,5	43,7	0,29	0,22	-
28.02.2025	19,113	0	186,64	0	0	182,514	0	0	24	0	70	45	0,29	0,22	-
01.03.2025	17,999	0	176,695	0	0	172,562	0	0	24	0	72,2	47,4	0,29	0,22	-
02.03.2025	16,726	0	152,975	0	0	149,402	0	0	24	0	72,2	45,5	0,3	0,22	-
03.03.2025	15,682	0	147,865	0	0	144,577	0	0	24	0	70,2	44,3	0,29	0,21	-
04.03.2025	21,872	0	196,725	0	0,008	192,366	0	0,008	24	0	70	42,9	0,29	0,22	-
05.03.2025	15,223	0,001	138,58	0	0	135,593	0	0	24	0	69	42,2	0,3	0,21	-
06.03.2025	12,069	0	114,25	0	0	111,792	0	0	24	0	69	43,2	0,31	0,21	-
07.03.2025	19,037	0	179,92	0	0	176,024	0	0	24	0	69,3	43,5	0,3	0,21	-
08.03.2025	14,324	0	145,79	0	0	142,676	0	0	24	0	68,6	44,7	0,3	0,21	-
09.03.2025	11,497	0	119,34	0	0	116,807	0	0	24	0	68,5	45	0,3	0,2	-
10.03.2025	9,895	0	93,54	0	0	91,541	0	0	24	0	68,7	42,9	0,32	0,2	-
11.03.2025	22,759	0	217,675	0	0	212,877	0	0	24	0	69,8	44,3	0,29	0,21	-
12.03.2025	17,695	0	167,845	0	0	164,141	0	0	24	0	70	44,3	0,3	0,21	-
13.03.2025	16,102	0	150,135	0	0	146,661	0	0	24	0	71,8	45,6	0,29	0,21	-
14.03.2025	23,216	0	197,15	0	0	192,335	0	0	24	0	74	45,2	0,29	0,21	-
15.03.2025	19,14	0	176,035	0	0,001	171,686	0	0,001	24	0	74,5	47,9	0,29	0,21	-
16.03.2025	17,415	0	160,365	0	0	156,4	0	0	24	0	74,5	47,9	0,29	0,21	-
17.03.2025	17,464	0	159,22	0	0	155,234	0	0	24	0	75,1	48,2	0,28	0,21	-
18.03.2025	22,871	0	199,38	0	0	194,629	0	0	24	0	73	45	0,29	0,21	-
19.03.2025	17,046	0	160,385	0	0	156,728	0	0	24	0	71,2	45,3	0,29	0,21	-
20.03.2025	13,344	0	141,49	0	0,003	138,328	0	0,003	24	0	70,4	47,4	0,3	0,21	-
Итого:	503,787	0	4670,72	0	0,015	4562,115	0	0,015	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,327														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	3633,406	35102,825	0	435,684	34303,94	0	431,695	8311	338
20.03.2025	4137,193	39773,545	0	435,699	38866,054	0	431,709	8983	338

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2025 9:12:05