

#126204#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Зоопарк, МАУК

пр. Мира 26, г.Калининград (Зимний сад)

3702

8887

ТВ7 (ASCII)

20107717

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	19,124	0,001	186,065	0	0,01	182,084	0	0,01	24	0	68,8	43,7	0,3	0,21	4,4
22.03.2025	14,707	0,002	140,01	0	0	136,917	0	0	24	0	70	44,4	0,3	0,21	5,6
23.03.2025	11,708	0	114,175	0	0	111,739	0	0	24	0	68,6	43,6	0,3	0,21	5,7
24.03.2025	14,794	0	147,255	0	0	144,075	0	0	24	0	69,1	44,6	0,3	0,21	6,8
25.03.2025	18,905	0	195,655	0	0	191,409	0	0	24	0	69,3	45,7	0,3	0,21	5,5
26.03.2025	14,035	0	132,835	0	0,018	130,002	0	0,018	24	0	68,6	42,9	0,3	0,21	4,4
27.03.2025	13,611	0,003	132,64	0	0,256	129,816	0	0,254	24	0	68,5	43,6	0,29	0,21	6,9
28.03.2025	16,459	0,041	148,675	0	0,043	145,476	0	0,043	24	0	69	42	0,31	0,21	5,7
29.03.2025	11,043	0,007	104,275	0	0	102,079	0	0	24	0	68,1	42,3	0,31	0,2	8,9
30.03.2025	13,399	0	124,985	0	0,001	122,311	0	0,001	24	0	68,8	42,7	0,3	0,2	9,9
31.03.2025	13,041	0	123,555	0	0,001	120,905	0	0,001	24	0	68,8	43,1	0,3	0,2	6,8
01.04.2025	20,367	0	193,785	0	0,055	189,579	0	0,055	24	0	69,3	43,7	0,29	0,21	5,9
02.04.2025	11,041	0,009	108,125	0	0	105,814	0	0	24	0	68,7	43,8	0,31	0,21	-
03.04.2025	9,107	0	83,905	0	0,324	82,11	0	0,321	24	0	68,9	42,6	0,32	0,2	-
04.04.2025	10,929	0,057	105,17	0	0,011	102,932	0	0,011	24	0	68,6	43,2	0,31	0,2	-
05.04.2025	15,492	0,002	146,685	0	0,001	143,292	0	0,001	24	0	71,8	46	0,3	0,21	-
06.04.2025	16,397	0	151,12	0	0,013	147,452	0	0,013	24	0	73,8	47,3	0,3	0,22	-
07.04.2025	15,539	0,002	142,255	0	0,011	138,833	0	0,011	24	0	73,3	46,6	0,3	0,21	-
08.04.2025	18,608	0,002	173,21	0	0,049	169,295	0	0,049	24	0	70,8	44,6	0,29	0,21	-
09.04.2025	16,876	0,008	155,9	0	0	152,345	0	0	24	0	71,3	44,8	0,3	0,21	-
10.04.2025	15,386	0	151,67	0	0	148,205	0	0	24	0	71,3	46,6	0,3	0,21	-
11.04.2025	19,357	0	181,925	0	0,01	177,921	0	0,01	24	0	69,9	43,9	0,3	0,21	-
12.04.2025	13,515	0,002	135,75	0	0,002	132,787	0	0,002	24	0	69,4	45,1	0,3	0,2	-
13.04.2025	7,217	0	70,395	0	0,009	68,92	0	0,009	24	0	68,1	43,1	0,32	0,2	-
14.04.2025	6,977	0,002	60,86	0	0,002	59,596	0	0,002	24	0	67,7	39,8	0,32	0,19	-
15.04.2025	12,511	0	113,3	0	0	110,845	0	0	24	0	69,3	42,4	0,29	0,16	-
16.04.2025	9,2	0	77,325	0	0	75,709	0	0	24	0	67,9	38,9	0,29	0,14	-
17.04.2025	4,308	0	43,44	0	0	42,556	0	0	24	0	67	42,8	0,29	0,12	-
18.04.2025	7,221	0	82,015	0	0	80,429	0	0	24	0	65	43,6	0,25	0,1	-
19.04.2025	3,999	0	46,265	0	0	45,385	0	0	24	0	64,3	43,3	0,21	0,09	-
20.04.2025	1,922	0	29,545	0	0	29,008	0	0	24	0	62,7	46,9	0,21	0,09	-
Итого:	396,795	0	3802,77	0	0,816	3719,826	0	0,811	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,773														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	4137,193	39773,545	0	435,699	38866,054	0	431,709	8983	338
20.04.2025	4533,989	43576,315	0	436,515	42585,878	0	432,518	9727	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 8:25:32