

#130766#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Зоопарк, МАУК
пр. Мира 26, г.Калининград (Зимний сад)
3702
8887
ТВ7 (АССII)
20107717
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,658	0	32,54	0	0	32,012	0	0	24	0	59,2	46,8	0,29	0,22	-
22.04.2025	8,019	0	83,705	0	0	81,997	0	0	24	0	67	43,7	0,38	0,35	-
23.04.2025	4,05	0	46,825	0	0	45,931	0	0	24	0	64,7	43,6	0,39	0,35	-
24.04.2025	1,779	0	29,62	0	0	29,105	0	0	24	0	61,6	47	0,39	0,35	-
25.04.2025	6,581	0	71,89	0	0	70,467	0	0	24	0	65,8	43,5	0,39	0,36	-
26.04.2025	4,802	0	53,665	0	0	52,637	0	0	24	0	64,8	43	0,39	0,36	-
27.04.2025	1,938	0	31,925	0	0	31,374	0	0	24	0	61,3	46,5	0,39	0,35	-
28.04.2025	1,966	0	28,31	0	1,69	27,832	0	1,673	24	0	60,5	46,1	0,37	0,35	-
29.04.2025	7,87	0,294	81,725	0	0,003	80,079	0	0,003	24	0	66,6	43,1	0,39	0,36	-
30.04.2025	4,107	0	47,02	0	0,001	46,13	0	0,001	24	0	64,4	43,1	0,39	0,36	-
01.05.2025	2,143	0	33,465	0	0,001	32,875	0	0,001	24	0	61,9	46,4	0,39	0,35	-
02.05.2025	7,739	0	83,485	0	0,001	81,816	0	0,001	24	0	66,4	43,8	0,39	0,36	-
03.05.2025	2,897	0	41,085	0	0,002	40,368	0	0,002	24	0	61,6	44,4	0,38	0,35	-
04.05.2025	1,834	0	30,705	0	0	30,175	0	0	24	0	61,2	46,7	0,39	0,35	-
05.05.2025	1,84	0	30,595	0	0,001	30,066	0	0,001	24	0	61,3	46,7	0,39	0,35	-
06.05.2025	8,079	0	93,175	0	0	91,383	0	0	24	0	64,9	43,8	0,38	0,34	-
07.05.2025	2,8	0	38,22	0	0,002	37,538	0	0,002	24	0	62,3	44,5	0,38	0,35	-
08.05.2025	2,013	0	32,51	0	0,001	31,943	0	0,001	24	0	61,4	46,4	0,38	0,35	-
09.05.2025	8,137	0	85,945	0	0	84,23	0	0	24	0	66,2	43,2	0,38	0,35	-
10.05.2025	3,404	0	41,335	0	0	40,574	0	0	24	0	63,5	43,5	0,38	0,35	-
11.05.2025	1,956	0	32,395	0	0	31,836	0	0	24	0	61,1	46,4	0,38	0,35	-
12.05.2025	1,901	0	31,215	0	0,001	30,674	0	0,001	24	0	61,4	46,6	0,38	0,35	-
13.05.2025	8,319	0	87,565	0	0	85,782	0	0	24	0	66,9	43,7	0,38	0,35	-
14.05.2025	2,363	0	34,05	0	0	33,449	0	0	24	0	62	45,1	0,37	0,34	-
15.05.2025	1,884	0	31,385	0	0	30,846	0	0	24	0	61,1	46,5	0,37	0,35	-
16.05.2025	7,808	0	84,26	0	0	82,584	0	0	24	0	66,1	43,6	0,38	0,35	-
17.05.2025	3,123	0	40,13	0	0	39,393	0	0	24	0	63,3	44,3	0,38	0,35	-
18.05.2025	1,927	0	31,325	0	0	30,783	0	0	24	0	61,5	46,5	0,38	0,35	-
19.05.2025	1,815	0	30,74	0	0	30,212	0	0	24	0	61	46,7	0,38	0,35	-
20.05.2025	7,592	0	79,13	0	0	77,518	0	0	24	0	66,9	43,6	0,38	0,34	-
Итого:	122,344	0	1499,94	0	1,703	1471,609	0	1,686	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,221														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	4533,989	43576,315	0	436,515	42585,878	0	432,518	9727	338
20.05.2025	4656,332	45076,255	0	438,218	44057,49	0	434,203	10447	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:34:36