

#121644#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель	Велес ТЦ, ООО
Адрес потребителя	Челнокова 11, Калининград
Номер абонента	5271
Порядковый номер	1079
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	31759
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.02.2025	3,124	76,43	24	0	65	29,8	-
22.02.2025	2,713	70,99	24	0	62	29,1	-
23.02.2025	2,715	73,58	24	0	60,8	29	-
24.02.2025	2,093	57,72	24	0	58,7	27,7	-
25.02.2025	2,405	68,48	24	0	58,2	28,1	-
26.02.2025	1,915	54,71	24	0	57	27,1	-
27.02.2025	1,793	51,05	24	0	56,8	26,7	-
28.02.2025	2,214	63,63	24	0	57,4	27,4	-
01.03.2025	2,248	63,02	24	0	58,4	27,7	-
02.03.2025	1,979	55,59	24	0	57,6	27	-
03.03.2025	1,841	52	24	0	57	26,5	-
04.03.2025	1,76	49,48	24	0	56,7	26,2	-
05.03.2025	1,171	33,22	24	0	55,3	25,3	-
06.03.2025	1,078	32,5	24	0	47,6	29,6	-
07.03.2025	1,255	37,41	24	0	48,3	31,8	-
08.03.2025	1,2	35,81	24	0	48,2	33,3	-
09.03.2025	1,216	36,14	24	0	49,2	33	-
10.03.2025	0,896	28,12	24	0	46,9	34,6	-
11.03.2025	1,652	46,54	24	0	56,7	26,3	-
12.03.2025	1,541	43,81	24	0	56,4	26,6	-
13.03.2025	2,023	56,42	24	0	58,4	27,5	-
14.03.2025	2,036	55,65	24	0	59,4	27,9	-
15.03.2025	2,215	59,59	24	0	60,4	28,5	-
16.03.2025	2,16	58,7	24	0	59,8	28,3	-
17.03.2025	2,302	61,47	24	0	61	28,8	-
18.03.2025	1,911	52,18	24	0	59,3	28	-
19.03.2025	1,614	46,35	24	0	56,9	27,2	-
20.03.2025	1,385	42,51	24	0	48,9	34,4	-
Итого:	52,455	1463,1	672	0	0	0	0
Гкал	45,111						

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.02.2025	7087,968	535689,97	168192,84
20.03.2025	7140,423	537153,07	168864,84

Подпись абонента	_____
Представитель теплоснабжения	_____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:56:02