

#22435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 95-97, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4961
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00169904
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	0,909	0,561	32,42	23,1	31,86	22,86	9	24	0	0	62	46,6	15,42	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	0,898	0,546	32,31	23,16	31,73	22,92	8,81	24	0	0	62	46,6	15,39	0,7	0,7	7
26.03.2022	0,858	0,499	31,66	23,3	31,1	23,06	8,04	24	0	0	61,9	46,3	15,62	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	0,979	0,626	33,48	23,04	32,88	22,8	10,08	24	0	0	61,9	46,4	15,48	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	0,986	0,635	33,54	22,95	32,91	22,71	10,2	24	0	0	62	46,4	15,57	0,7	0,7	7
29.03.2022	1,014	0,665	34,03	22,9	33,41	22,66	10,75	24	0	0	61,9	46,6	15,34	0,7	0,7	4
30.03.2022	1,038	0,696	34,03	22,48	33,43	22,24	11,19	24	0	0	62	46,6	15,41	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	0,997	0,649	33,25	22,45	32,65	22,21	10,44	24	0	0	62	46,2	15,79	0,7	0,7	-
01.04.2022	0,933	0,58	32,3	22,64	31,73	22,4	9,33	24	0	0	61,9	46	15,94	0,7	0,7	-
02.04.2022	0,981	0,635	32,79	22,2	32,21	21,96	10,25	24	0	0	61,8	46,1	15,77	0,7	0,7	-
03.04.2022	1,01	0,664	33,46	22,36	32,86	22,12	10,74	24	0	0	61,6	46	15,68	0,7	0,7	-
04.04.2022	0,94	0,587	32,03	22,19	31,46	21,95	9,51	24	0	0	61,8	45,9	15,91	0,7	0,7	-
05.04.2022	0,929	0,575	31,99	22,38	31,42	22,14	9,28	24	0	0	61,7	45,7	16,04	0,7	0,7	-
06.04.2022	0,997	0,651	32,99	22,13	32,4	21,89	10,51	24	0	0	61,9	46,1	15,82	0,7	0,7	-
07.04.2022	0,926	0,586	31,85	22,04	31,28	21,8	9,48	24	0	0	61,9	46,3	15,59	0,7	0,7	-
08.04.2022	0,965	0,628	32,36	21,92	31,79	21,68	10,11	24	0	0	61,9	46,2	15,7	0,7	0,7	-
09.04.2022	0,939	0,634	30,13	19,72	29,6	19,52	10,08	24	0	0	62,3	46,4	15,91	0,7	0,7	-
10.04.2022	0,989	0,671	32,83	21,63	32,23	21,39	10,84	24	0	0	61,8	46,9	14,93	0,7	0,7	-
11.04.2022	1,001	0,664	32,88	21,82	32,29	21,58	10,71	24	0	0	62	46,4	15,62	0,7	0,7	-
12.04.2022	0,961	0,62	32,15	21,8	31,57	21,56	10,01	24	0	0	61,9	46,1	15,75	0,7	0,7	-
13.04.2022	1,002	0,667	32,82	21,75	32,24	21,51	10,73	24	0	0	62	46,3	15,71	0,7	0,7	-
14.04.2022	0,992	0,661	32,71	21,69	32,12	21,45	10,67	24	0	0	62	46,6	15,44	0,7	0,7	-
15.04.2022	1,037	0,708	33,22	21,43	32,61	21,19	11,42	24	0	0	62	46,6	15,42	0,7	0,7	-
16.04.2022	0,996	0,667	32,64	21,56	32,04	21,32	10,72	24	0	0	61,9	46,2	15,69	0,7	0,7	-
17.04.2022	1,009	0,678	32,57	21,24	31,98	21	10,98	24	0	0	61,9	46,2	15,69	0,7	0,7	-
18.04.2022	1,001	0,668	32,56	21,49	31,98	21,25	10,73	24	0	0	62	46,2	15,82	0,7	0,7	-
19.04.2022	0,984	0,652	32,23	21,36	31,64	21,12	10,52	24	0	0	62	46,3	15,64	0,7	0,7	-
20.04.2022	0,969	0,643	31,94	21,29	31,39	21,05	10,34	24	0	0	62	46,4	15,53	0,7	0,7	-
21.04.2022	1,068	0,748	33,66	21,28	33,06	21,04	12,02	24	0	0	62,1	46,8	15,32	0,7	0,7	-
22.04.2022	0,975	0,653	32,18	21,34	31,6	21,1	10,5	24	0	0	62	46,8	15,28	0,7	0,7	-
23.04.2022	0,959	0,663	30,5	19,53	29,93	19,3	10,63	24	0	0	62,4	47	15,38	0,7	0,7	-
Итого:	30,242	0	1009,51	680,17	991,4	672,78	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,242															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	1245,574	29922,78	11879,45	29410,98	11765,98
23.04.2022	1275,816	30932,29	12559,62	30402,38	12438,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2022 7:29:08