

#121714#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Балтсервис ХС Интернэйшнл, ООО (гостиница "Дейма")
Толстикова Генерала 15/2, Калининград
1070
3230
ТЭМ-104
1340116
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	4,09	0	0	0	86396	0	0	24	24	0	0	78,9	55,7	0	16,1	0,1	0,1	-
22.02.2025	4,124	0	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	77,6	56,3	0	16,1	0,1	0,1	-
23.02.2025	3,987	0	0	0	86388	0	0	24	24	0	0	76,4	55,2	0	16,1	0,1	0,1	-
24.02.2025	3,837	0	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	75,2	55,9	0	16,1	0,1	0,1	-
25.02.2025	4,131	0	0	0	86396	0	0	24	24	0	0	77,8	59,8	0	16,1	0,1	0,1	-
26.02.2025	4,149	0	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	77,8	60,4	0	16,1	0,1	0,1	-
27.02.2025	4,071	0	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	77,2	60,3	0	16,1	0,1	0,1	-
28.02.2025	3,789	0	0	0	86396	0	0	24	24	0	0	74,9	57,1	0	16,1	0,1	0,1	-
01.03.2025	3,771	0	0	0	86400	0	0	24	24	0	0	74,6	55	0	16,1	0,1	0,1	-
02.03.2025	3,854	0	0	0	86396	0	0	24	24	0	0	74,8	55,8	0	16,1	0,1	0,1	-
03.03.2025	3,839	0	0	0	86396	0	0	24	24	0	0	74,8	56,9	0	16,1	0,1	0,1	-
04.03.2025	3,887	50947,414	0	0	-52576507,719	0	0	24	24	0	0	74,8	57,2	0	16,1	0,1	0,1	-
05.03.2025	3,956	242,117	0	0	236,211	0	0	24	24	0	0	75	58,6	0	16,1	0,1	0,1	-
06.03.2025	2,636	145,273	0	0	141,777	0	0	24	24	0	0	74,4	56,1	0	16,1	0,1	0,1	-
07.03.2025	1,435	44,344	0	0	43,348	0	0	24	24	0	0	71,7	38,9	0	16,1	0,1	0,1	-
08.03.2025	1,457	44,344	0	0	43,344	0	0	24	24	0	0	71,8	38,5	0	16,1	0,1	0,1	-
09.03.2025	1,458	45,273	0	0	44,258	0	0	24	24	0	0	71,8	39,2	0	16,1	0,1	0,1	-
10.03.2025	1,948	61,043	0	0	59,633	0	0	24	24	0	0	72,7	40,4	0	16,1	0,1	0	-
11.03.2025	1,781	52,512	0	0	51,312	0	0	24	24	0	0	72,3	38	0	16,1	0,1	0	-
12.03.2025	1,996	58,52	0	0	57,172	0	0	24	24	0	0	72,7	38,1	0	16,1	0,1	0	-
13.03.2025	1,775	52,062	0	0	50,867	0	0	24	24	0	0	72,5	37,9	0	16,1	0,1	0	-
14.03.2025	2,202	69,824	0	0	68,191	0	0	24	24	0	0	73,2	41,3	0	16,1	0,1	0	-
15.03.2025	2,817	103,551	0	0	101,09	0	0	24	24	0	0	74	46,4	0	16,1	0,1	0	-
16.03.2025	2,754	99,785	0	0	97,418	0	0	24	24	0	0	73,9	45,9	0	16,1	0,1	0	-
17.03.2025	2,739	94,914	0	0	92,652	0	0	24	24	0	0	74	44,7	0	16,1	0,1	0	-
18.03.2025	2,929	107,949	0	0	105,387	0	0	24	24	0	0	73,9	46,4	0	16,1	0,1	0	-
19.03.2025	3,048	116,492	0	0	113,715	0	0	24	24	0	0	74,1	47,6	0	16,1	0,1	0	-
20.03.2025	3,065	121,91	0	0	118,996	0	0	24	24	0	0	74,1	48,7	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	85,525	52407,327	0	0	-51624714,348	0	0	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,525																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1205,504	0	0	0	51675880	0	0	14354,41	0
20.03.2025	1291,031	52407,328	0	0	51165,652	0	0	15026,4	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:16:05