

#25720#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Балтсервис ХС Интернэйшнл, ООО (гостиница "Дейма")
 Адрес потребителя Толстикова Генерала 15/2, Калининград
 Номер абонента 1070
 Порядковый номер 3230
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1340116
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,802	32,512	0	0	31,828	0	0	24	24	0	0	69,3	44,4	0	16,1	0,1	0	14
22.05.2021	0,758	31,695	0	0	31,031	0	0	24	24	0	0	68,9	44,8	0	16,1	0,1	0	-
23.05.2021	0,709	29,766	0	0	29,145	0	0	24	24	0	0	68,9	44,9	0	16,1	0,1	0	-
24.05.2021	0,554	21,477	0	0	21,051	0	0	24	24	0	0	67	41	0	16,1	0,1	0	16
25.05.2021	0,616	25,949	0	0	25,418	0	0	24	24	0	0	68,2	44,3	0	16,1	0,1	0	-
26.05.2021	0,642	26,82	0	0	26,273	0	0	24	24	0	0	68,2	44,1	0	16,1	0,1	0	-
27.05.2021	0,669	28,234	0	0	27,66	0	0	24	24	0	0	67,8	43,9	0	16,1	0,1	0	-
28.05.2021	0,701	32,211	0	0	31,566	0	0	24	24	0	0	67,4	45,5	0	16,1	0,1	0	11
29.05.2021	0,775	34,316	0	0	33,621	0	0	24	24	0	0	67,7	45	0	16,1	0,1	0	12,3
30.05.2021	0,721	32,301	0	0	31,652	0	0	24	24	0	0	67,5	45,1	0	16,1	0,1	0	-
31.05.2021	0,625	24,512	0	0	24,039	0	0	24	24	0	0	66,3	40,6	0	16,1	0,1	0	16
01.06.2021	0,637	28,102	0	0	27,543	0	0	24	24	0	0	67,1	44,3	0	16,1	0,1	0	-
02.06.2021	0,629	27,852	0	0	27,301	0	0	24	24	0	0	67,1	44,4	0	16,1	0,1	0	-
03.06.2021	0,605	27,477	0	0	26,934	0	0	24	24	0	0	66,9	44,7	0	16,1	0,1	0	15
04.06.2021	0,672	31,16	0	0	30,535	0	0	24	24	0	0	67,5	45,8	0	16,1	0,1	0	-
05.06.2021	0,68	31,574	0	0	30,941	0	0	24	24	0	0	67,5	45,8	0	16,1	0,1	0	13,4
06.06.2021	0,653	30,141	0	0	29,535	0	0	24	24	0	0	67,5	45,7	0	16,1	0,1	0	22
07.06.2021	0,533	22,047	0	0	21,617	0	0	24	24	0	0	66,1	41,7	0	16,1	0,1	0	-
08.06.2021	0,627	27,574	0	0	27,023	0	0	24	24	0	0	67,4	44,6	0	16,1	0,1	0	18,8
09.06.2021	0,598	27,012	0	0	26,473	0	0	24	24	0	0	67,2	44,9	0	16,1	0,1	0	21
10.06.2021	0,608	27,305	0	0	26,762	0	0	24	24	0	0	67,2	44,8	0	16,1	0,1	0	-
11.06.2021	0,684	31,492	0	0	30,859	0	0	24	24	0	0	67,7	45,8	0	16,1	0,1	0	-
12.06.2021	0,71	32,203	0	0	31,551	0	0	24	24	0	0	67,8	45,6	0	16,1	0,1	0	-
13.06.2021	0,677	30,879	0	0	30,254	0	0	24	24	0	0	67,6	45,6	0	16,1	0,1	0	-
14.06.2021	0,592	23,555	0	0	23,098	0	0	24	24	0	0	66,2	40,9	0	16,1	0,1	0	-
15.06.2021	0,592	26,926	0	0	26,395	0	0	24	24	0	0	67	44,9	0	16,1	0,1	0	-
16.06.2021	0,616	27,48	0	0	26,934	0	0	24	24	0	0	67,2	44,7	0	16,1	0,1	0	-
17.06.2021	0,651	28,48	0	0	27,91	0	0	24	24	0	0	67,5	44,5	0	16,1	0,1	0	-
18.06.2021	0,647	29,832	0	0	29,227	0	0	24	24	0	0	67,9	46,1	0	16,1	0,1	0	-
19.06.2021	0,677	30,797	0	0	30,168	0	0	24	24	0	0	68	45,9	0	16,1	0,1	0	-
20.06.2021	0,667	30,219	0	0	29,602	0	0	24	24	0	0	68	45,8	0	16,1	0,1	0	-
Итого:	20,327	891,9	0	0	873,946	0	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,327																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	1241,54	46877,766	0	0	45787,887	0	0	16281,53	839,29
20.06.2021	1261,869	47769,664	0	0	46661,832	0	0	17025,51	839,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.06.2021 20:27:19