

#124627#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
9 Апреля, 60, Калининград, Учебно-лабораторный корпус №13
3770

Заводской номер счётчика 24216941	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	262,014	183,019	78.995	18.868

Подпись исполнителя _____



#124031#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 10065
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 24216941
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	3,2	0	37,135	36,752	0	36,383	36,396	0	24	0	66,9	45,9	0,44	0,37
22.03.2025	5,6	3,146	0	36,658	36,275	0	35,897	35,905	0	24	0	67,7	46,8	0,44	0,37
23.03.2025	5,7	3,068	0	40,328	39,948	0	39,548	39,546	0	24	0	65,1	46,5	0,43	0,37
24.03.2025	6,8	3,284	0	37,586	37,189	0	36,812	36,822	0	24	0	67,4	46,1	0,43	0,37
25.03.2025	5,5	3,11	0	36,326	35,947	0	35,575	35,58	0	24	0	67,6	46,7	0,43	0,37
26.03.2025	4,4	3,038	0	32,168	31,821	0	31,506	31,533	0	24	0	67,4	44,4	0,43	0,37
27.03.2025	6,9	3,184	0	35,023	34,649	0	34,302	34,321	0	24	0	67,5	45,3	0,43	0,37
28.03.2025	5,7	2,738	0	27,42	27,126	0	26,859	26,896	0	24	0	67,3	43	0,45	0,37
29.03.2025	8,9	2,559	0	26,597	26,322	0	26,061	26,095	0	24	0	66,7	43,2	0,45	0,37
30.03.2025	9,9	2,894	0	30,762	30,438	0	30,138	30,167	0	24	0	66,9	44	0,45	0,37
31.03.2025	6,8	3,04	0	32,764	32,411	0	32,095	32,116	0	24	0	67,1	44,5	0,44	0,37
01.04.2025	5,9	3,316	0	37,95	37,542	0	37,17	37,175	0	24	0	67,4	46,1	0,44	0,37
02.04.2025	-	2,911	0	31,672	31,337	0	31,025	31,045	0	24	0	67,1	44,7	0,44	0,36
03.04.2025	-	2,511	0	24,512	24,245	0	24,007	24,043	0	24	0	67,4	42,5	0,45	0,36
04.04.2025	-	2,837	0	28,068	27,731	0	27,476	27,486	0	24	0	68,5	43,8	0,45	0,36
05.04.2025	-	3,498	0	38,888	38,394	0	38,033	37,984	0	24	0	69,9	48	0,43	0,36
06.04.2025	-	3,768	0	41,626	41,072	0	40,664	40,597	0	24	0	71,9	49,8	0,42	0,36
07.04.2025	-	3,507	0	36,112	35,631	0	35,287	35,254	0	24	0	71,4	47,7	0,43	0,36
08.04.2025	-	3,492	0	38,612	38,126	0	37,775	37,729	0	24	0	69,4	47,3	0,42	0,36
09.04.2025	-	3,286	0	35,535	35,095	0	34,767	34,741	0	24	0	69,3	46,7	0,43	0,37
10.04.2025	-	3,619	0	40,139	39,63	0	39,251	39,202	0	24	0	70,1	48,1	0,43	0,37
11.04.2025	-	3,227	0	33,903	33,48	0	33,167	33,15	0	24	0	69,3	46,1	0,44	0,37
12.04.2025	-	2,849	0	29,497	29,138	0	28,86	28,854	0	24	0	69,3	45,7	0,44	0,37
13.04.2025	-	2,116	0	19,205	18,982	0	18,794	18,829	0	24	0	68,9	42	0,46	0,37
14.04.2025	-	1,654	0	14,4	14,259	0	14,102	14,157	0	24	0	67,6	39,6	0,46	0,36
15.04.2025	-	1,289	0	12,309	12,22	0	12,061	12,125	0	24	0	66,8	41,3	0,43	0,33
16.04.2025	-	1,21	0	11,92	11,851	0	11,682	11,758	0	24	0	66	41,3	0,41	0,31
17.04.2025	-	0,17	0	5,196	5,257	0	5,114	5,194	0	24	0	58,5	50,5	0,41	0,3
18.04.2025	-	0,183	0	6,918	6,979	0	6,813	6,895	0	24	0	57,3	50,9	0,41	0,3
19.04.2025	-	0,159	0	7,21	7,284	0	7,101	7,192	0	24	0	57,1	51,8	0,41	0,3
20.04.2025	-	0,132	0	7,145	7,232	0	7,038	7,139	0	24	0	57,1	52,6	0,41	0,3
Итого:	6,4	78,995	0	873,584	864,363	0	855,363	855,926	0	744	0	66,71	45,9	0,43	0,36

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	183,019	1926,779	1901,901	0	1880,059	1879,262	0	1088	2
20.04.2025	262,014	2800,361	2766,263	0	2735,423	2735,186	0	1832	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения