

#110537#

Директору МП
«Калининградтеплосеть»
Салмину А.Н.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
9 Апреля, 60, Калининград, Учебно-лабораторный корпус №13
3770

Заводской номер счётчика 1551508	Показания прибора, Гкал 20.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	218,053	186,319	31.734

Подпись исполнителя _____



#110536#

Отчёт за период с 20.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551508
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.01.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.12.2024	2,8	0,986	42,51	42,339	0	41,542	41,886	0	24	24	0	0	71,7	48	0	9	5,1	0,1
22.12.2024	4,4	0,942	39,33	39,191	0	38,441	38,793	0	24	24	0	0	71,3	46,8	0	9	5,1	0,1
23.12.2024	4,2	0,947	38,421	38,294	0	37,549	37,912	0	24	24	0	0	71,6	46,4	0	9	5,1	0,1
24.12.2024	1,8	1,011	41,288	41,129	0	40,315	40,688	0	24	24	0	0	73	48	0	9	5,1	0,1
25.12.2024	2,1	1,019	42,071	41,903	0	41,086	41,454	0	24	24	0	0	72,8	48,1	0	9	5,1	0,1
26.12.2024	3,8	0,978	40,269	40,12	0	39,35	39,71	0	24	24	0	0	71,7	47	0	9	5,1	0,1
27.12.2024	5,3	0,922	36,208	36,104	0	35,388	35,76	0	24	24	0	0	71,4	45,5	0	9	5,1	0,1
28.12.2024	4,3	0,977	40,105	39,978	0	39,197	39,576	0	24	24	0	0	71,4	46,6	0	9	5,1	0,1
29.12.2024	3,9	0,941	39,354	39,205	0	38,459	38,8	0	24	24	0	0	71,6	47,3	0	9	5,1	0,1
30.12.2024	4,8	0,887	37,163	37,014	0	36,322	36,632	0	24	24	0	0	71,4	47,1	0	9	5,1	0,1
31.12.2024	5,5	0,892	36,984	36,841	0	36,149	36,469	0	24	24	0	0	71,3	46,8	0	9	5,1	0,1
01.01.2025	4,2	0,95	39,817	39,662	0	38,911	39,251	0	24	24	0	0	71,6	47,3	0	9	5,1	0,1
02.01.2025	4	0,97	40,562	40,397	0	39,62	39,965	0	24	24	0	0	72,4	48	0	9	5,1	0,1
03.01.2025	-0,5	1,08	44,194	43,979	0	43,073	43,446	0	24	24	0	0	76	51,1	0	9	5,1	0,1
04.01.2025	-0,9	1,137	46,749	46,508	0	45,524	45,91	0	24	24	0	0	77,4	52,6	0	9	5,1	0,1
05.01.2025	-1,8	1,15	45,669	45,447	0	44,457	44,872	0	24	24	0	0	78	52,2	0	9	5,1	0,1
06.01.2025	-1,4	1,165	48,516	48,271	0	47,258	47,653	0	24	24	0	0	77	52,4	0	9	5,1	0,1
07.01.2025	4,9	0,962	40,551	40,39	0	39,635	39,974	0	24	24	0	0	71,3	47,1	0	9	5,1	0,1
08.01.2025	2,3	1,035	44,996	44,792	0	43,956	44,298	0	24	24	0	0	72,2	48,7	0	9	5,1	0,1
09.01.2025	0,7	1,102	47,671	47,438	0	46,532	46,887	0	24	24	0	0	73,6	50	0	9	5,1	0,1
10.01.2025	-	0,912	38,674	38,484	0	37,764	38,058	0	24	24	0	0	72,9	48,8	0	9	5,1	0,1
11.01.2025	-	1,127	47,288	47,057	0	46,105	46,486	0	24	24	0	0	75,4	51	0	9	5,1	0,1
12.01.2025	-	1,114	44,432	44,232	0	43,31	43,713	0	24	24	0	0	75,9	50,3	0	9	5,1	0,1
13.01.2025	-	1,181	48,998	48,754	0	47,75	48,15	0	24	24	0	0	76,2	51,6	0	9	5,1	0,1
14.01.2025	-	1,149	50,243	49,979	0	49,015	49,372	0	24	24	0	0	74,4	51,1	0	9	5,1	0,1
15.01.2025	-	1,063	46,85	46,626	0	45,771	46,107	0	23,97	23,97	0	0	72,1	49	0	9	5,1	0,1
16.01.2025	-	1,028	44,312	44,114	0	43,302	43,642	0	24	24	0	0	71,7	48	0	9	5,1	0,1
17.01.2025	-	0,995	41,705	41,535	0	40,763	41,11	0	24	24	0	0	71,3	47	0	9	5,1	0,1
18.01.2025	-	1,008	43,884	43,705	0	42,901	43,246	0	24	24	0	0	70,9	47,5	0	9	5,1	0,1
19.01.2025	-	1,032	45,834	45,624	0	44,788	45,119	0	24	24	0	0	71,8	48,8	0	9	5,1	0
20.01.2025	-	1,073	49,596	49,322	0	48,434	48,733	0	24	24	0	0	72,7	50,7	0	9	5,1	0
Итого:	3	31,735	1334,244	1328,434	0	1302,667	1313,672	0	743,97	743,97	-	-	73,03	48,74	0	9	5,1	0,09

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,97 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Tm, ч
20.12.2024	186,319	8850,22	8659,239	0	8651,324	8560,232	0	12779,25	0
20.01.2025	218,053	10184,464	9987,674	0	9953,992	9873,905	0	13523,22	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения