

#93076#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Потребитель       | БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО                                    |
| Адрес потребителя | Соммера 23, Калининград, Учебно-воспитательный корпус №1 (общежитие) |
| Номер абонента    | 3770                                                                 |
| Порядковый номер  | 1142                                                                 |
| Тип теплосчётчика | SKM-01                                                               |
| Заводской номер   | 32571                                                                |
| Номер системы     | 1                                                                    |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.07.2024 | 0,303     | 15,35  | 15,31  | 24       | 0      | 67,7   | 52     | -           |
| 22.07.2024 | 0,323     | 15,99  | 15,98  | 24       | 0      | 67,6   | 51,8   | -           |
| 23.07.2024 | 0,326     | 16,13  | 16,09  | 24       | 0      | 67,6   | 51,7   | -           |
| 24.07.2024 | 0,314     | 15,85  | 15,83  | 24       | 0      | 67,6   | 51,9   | -           |
| 25.07.2024 | 0,296     | 15,09  | 15,05  | 23,99    | 128    | 67,5   | 52,2   | -           |
| 26.07.2024 | 0,264     | 14,11  | 14,08  | 24       | 0      | 67,2   | 52,6   | -           |
| 27.07.2024 | 0,233     | 13,01  | 12,98  | 24       | 0      | 67     | 52,7   | -           |
| 28.07.2024 | 0,266     | 14,37  | 14,34  | 24       | 0      | 66,9   | 52,4   | -           |
| 29.07.2024 | 0,278     | 14,97  | 14,85  | 24       | 0      | 66,4   | 51,9   | -           |
| 30.07.2024 | 0,287     | 14,85  | 14,8   | 24       | 0      | 67     | 51,9   | -           |
| 31.07.2024 | 0,291     | 14,73  | 14,67  | 24       | 0      | 67,2   | 51,9   | -           |
| 01.08.2024 | 0,25      | 14,47  | 14,44  | 24       | 0      | 65,6   | 51,9   | -           |
| 02.08.2024 | 0,275     | 14,23  | 14,22  | 24       | 0      | 67,2   | 51,9   | -           |
| 03.08.2024 | 0,248     | 13,55  | 13,53  | 24       | 0      | 66,8   | 52,4   | -           |
| 04.08.2024 | 0,276     | 14,04  | 14,03  | 24       | 0      | 67,2   | 51,7   | -           |
| 05.08.2024 | 0,283     | 14,63  | 14,63  | 24       | 0      | 67,1   | 51,9   | -           |
| 06.08.2024 | 0,295     | 13,01  | 13,26  | 24       | 0      | 65,3   | 47,9   | -           |
| 07.08.2024 | 0,284     | 11,93  | 12,24  | 24       | 0      | 65     | 46,7   | -           |
| 08.08.2024 | 0,267     | 11,37  | 11,73  | 24       | 0      | 65     | 47     | -           |
| 09.08.2024 | 0,265     | 11,39  | 11,72  | 24       | 0      | 64,9   | 47     | -           |
| 10.08.2024 | 0,316     | 12,9   | 13,23  | 24       | 0      | 65,1   | 45,8   | -           |
| 11.08.2024 | 0,31      | 12,78  | 13,11  | 24       | 0      | 65     | 46,1   | -           |
| 12.08.2024 | 0,31      | 12,55  | 12,84  | 24       | 0      | 65,1   | 46,2   | -           |
| 13.08.2024 | 0,326     | 12,82  | 13,15  | 24       | 0      | 65,2   | 45,8   | -           |
| 14.08.2024 | 0,343     | 13,02  | 13,35  | 24       | 0      | 65,3   | 46     | -           |
| 15.08.2024 | 0,322     | 12,34  | 12,66  | 24       | 0      | 65,5   | 46,2   | -           |
| 16.08.2024 | 0,413     | 14,23  | 14,56  | 24       | 0      | 66     | 44,8   | -           |
| 17.08.2024 | 0,293     | 11,87  | 12,16  | 24       | 0      | 65,4   | 46,6   | -           |
| 18.08.2024 | 0,281     | 11,58  | 11,88  | 24       | 0      | 65,4   | 46,7   | -           |
| 19.08.2024 | 0,314     | 12,14  | 12,47  | 24       | 0      | 65,7   | 46,3   | -           |
| 20.08.2024 | 0,351     | 13     | 13,35  | 24       | 0      | 65,7   | 45,5   | -           |
| Итого:     | 9,203     | 422,3  | 426,54 | 743,99   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 7,915     |        |        |          |        |        |        |             |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Общее время работы системы, ч       | 744    |
| Период нормальной работы системы, ч | 743,99 |

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 20.07.2024 | 12100,115 | 465758,99 | 462964,66 | 161577,9 |
| 20.08.2024 | 12109,318 | 466181,29 | 463391,2  | 162321,9 |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Подпись абонента             |  |
| Представитель теплоснабжения |  |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2024 11:56:48