

#126825#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальная 67, г. Калининград

4342

4692

ТЭМ-104

1551404

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,514	74,268	70,9	72,41	69,918	24	24	0	0	75,5	54,7	9	5,1	5,5
25.03.2025	1,309	66,561	63,611	64,893	62,709	23,97	23,97	0	0	75,5	55,4	9	5,1	4,4
26.03.2025	1,509	71,908	72,779	70,109	71,793	24	24	0	0	75,5	54,1	9	5,1	6,9
27.03.2025	1,47	71,035	71,912	69,254	70,92	24	24	0	0	75,6	54,4	9	5,1	5,7
28.03.2025	1,264	60,336	60,965	58,818	60,131	24	24	0	0	75,7	54,3	9	5,1	8,9
29.03.2025	1,254	60,543	61,174	59,031	60,336	24	24	0	0	75,4	54,3	9	5,1	9,9
30.03.2025	1,408	66,135	66,865	64,48	65,971	24	24	0	0	75,4	53,7	9	5,1	6,8
31.03.2025	1,347	65,027	65,758	63,4	64,857	24	24	0	0	75,4	54,3	9	5,1	5,9
01.04.2025	1,426	69,176	70,039	67,449	69,078	24	24	0	0	75,4	54,4	9	5,1	-
02.04.2025	1,292	63,281	64,041	61,695	63,152	24	24	0	0	75,5	54,6	9	5,1	-
03.04.2025	1,201	59,451	60,121	57,963	59,283	24	24	0	0	75,5	54,9	9	5,1	-
04.04.2025	1,322	65,998	66,844	64,348	65,906	24	24	0	0	75,4	55	9	5,1	-
05.04.2025	1,708	86,326	87,652	84,158	86,404	24	24	0	0	75,6	55,4	9	5,1	-
06.04.2025	1,881	100,271	101,971	97,746	100,459	24	24	0	0	75,7	56,6	9	5,1	-
07.04.2025	1,632	87,133	88,557	84,943	87,244	24	24	0	0	75,7	56,6	9	5,1	-
08.04.2025	1,559	81,059	82,285	79,023	81,09	24	24	0	0	75,6	56	9	5,1	-
09.04.2025	1,673	86,625	87,945	84,445	86,67	24	24	0	0	75,7	56	9	5,1	-
10.04.2025	1,66	93,514	95,066	91,197	93,641	24	24	0	0	75	56,9	9	5,1	-
11.04.2025	1,446	86,602	88,105	84,525	86,795	24	24	0	0	73,7	56,7	9	5,1	-
12.04.2025	1,43	87,156	88,717	85,066	87,385	24	24	0	0	73,7	57	9	5,1	-
13.04.2025	1,245	76,236	77,545	74,41	76,379	24	24	0	0	73,7	57	9	5,1	-
14.04.2025	1,057	67,568	68,721	65,949	67,662	24	24	0	0	73,7	57,8	9	5,1	-
15.04.2025	0,749	58,809	59,918	57,408	58,908	24	24	0	0	73,5	60,5	9	5,1	-
16.04.2025	0,445	50,406	51,486	49,211	50,514	24	24	0	0	73,2	64,3	9	5,1	-
17.04.2025	0,476	54,172	55,346	52,904	54,316	24	24	0	0	72,7	63,8	9	5,1	-
18.04.2025	0,412	53,463	54,635	52,223	53,596	24	24	0	0	72,4	64,6	9	5,1	-
19.04.2025	0,439	55,666	56,924	54,375	55,846	24	24	0	0	72,4	64,4	9	5,1	-
20.04.2025	0,475	58,338	59,658	56,979	58,535	24	24	0	0	72,5	64,2	9	5,1	-
21.04.2025	0,42	55,977	57,213	54,674	56,115	24	24	0	0	72,5	64,9	9	5,1	-
22.04.2025	0,443	59,398	60,785	58,023	59,625	24	24	0	0	72,3	64,7	9	5,1	-
23.04.2025	0,46	60,895	62,322	59,48	61,127	24	24	0	0	72,5	64,8	9	5,1	-
Итого:	35,926	2153,333	2179,86	2100,589	2146,365	743,97	743,97	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,926													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	454,291	19648,912	19716,58	19157,617	19469,439	9821,72	0
23.04.2025	490,214	21802,244	21896,441	21258,211	21615,805	10565,69	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:16:51