

#121075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ

Черниговская, 8-10, г.Калининград

3951

8967

ТВ7

20112600

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	6,076	0	58,758	0	0	57,121	0	0	24	11	0	0	79,8	54,5	0,51	0,41	-
22.02.2025	5,293	0	56,32	0	0	54,876	0	0	24	11	0	0	76,2	53,2	0,51	0,41	-
23.02.2025	5,242	0	59,736	0	0	58,244	0	0	24	11	0	0	75,1	53,7	0,5	0,41	-
24.02.2025	5,502	0	57,787	0	0	56,345	0	0	24	11	0	0	75,1	51,8	0,52	0,41	-
25.02.2025	5,407	0	56,507	0	0	55,099	0	0	24	11	0	0	75	51,6	0,52	0,41	-
26.02.2025	5,044	0	47,025	0	0	45,846	0	0	24	11	0	0	75,3	49,1	0,54	0,4	-
27.02.2025	4,83	0	44,241	0	0	43,149	0	0	24	11	0	0	74,8	48,1	0,54	0,4	-
28.02.2025	4,725	0	41,665	0	0	40,634	0	0	24	11	0	0	74,8	47	0,54	0,4	-
01.03.2025	4,63	0	46,633	0	0	45,48	0	0	24	11	0	0	74,7	50,5	0,53	0,41	-
02.03.2025	4,345	0	41,733	0	0	40,698	0	0	24	11	0	0	74,7	49,3	0,53	0,4	-
03.03.2025	4,654	0	40,175	0	0	39,182	0	0	24	11	0	0	74,7	46,4	0,54	0,4	-
04.03.2025	4,243	0	34,632	0	0	33,777	0	0	24	11	0	0	74,7	44,8	0,55	0,4	-
05.03.2025	3,746	0	28,616	0	0	27,915	0	0	24	11	0	0	74,4	42,4	0,55	0,4	-
06.03.2025	3,407	0	24,844	0	0	24,236	0	0	24	11	0	0	74,2	40,7	0,56	0,4	-
07.03.2025	3,758	0	30,35	0	0	29,617	0	0	24	11	0	0	73,8	43,5	0,54	0,4	-
08.03.2025	3,382	0	30,927	0	0	30,2	0	0	24	11	0	0	72,7	46	0,54	0,4	-
09.03.2025	3,38	0	30,765	0	0	30,05	0	0	24	11	0	0	72,2	45,4	0,53	0,4	-
10.03.2025	3,372	0	27,149	0	0	26,514	0	0	24	11	0	0	72,4	42	0,55	0,39	-
11.03.2025	4,191	0	37,46	0	0	36,585	0	0	24	11	0	0	72,4	45,1	0,53	0,39	-
12.03.2025	4,203	0	37,131	0	0	36,253	0	0	24	11	0	0	72,9	45,2	0,54	0,4	-
13.03.2025	4,383	0	40,327	0	0	39,379	0	0	24	11	0	0	72,6	46,1	0,53	0,4	-
14.03.2025	4,798	0	49,126	0	0	47,955	0	0	24	11	0	0	73,2	49,3	0,51	0,4	-
15.03.2025	4,637	0	50,292	0	0	49,07	0	0	24	11	0	0	74	51,5	0,51	0,4	-
16.03.2025	4,662	0	51,233	0	0	49,99	0	0	24	11	0	0	73,9	51,6	0,5	0,4	-
17.03.2025	5,337	0	57,234	0	0	55,823	0	0	24	11	0	0	74,5	51,7	0,5	0,4	-
18.03.2025	4,884	0	49,953	0	0	48,744	0	0	24	11	0	0	73,8	49,9	0,51	0,4	-
19.03.2025	4,516	0	42,85	0	0	41,822	0	0	24	11	0	0	73,5	47,7	0,53	0,4	-
20.03.2025	4,443	0	41,384	0	0	40,359	0	0	24	11	0	0	74,8	48,5	0,53	0,4	-
Итого:	127,09	0	1214,853	0	0	1184,963	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,355																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	652,933	5846,906	0	0,115	5705,558	0	0,114	6444	98
20.03.2025	780,021	7061,76	0	0,115	6890,522	0	0,114	7116	98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:18:39