

#130736#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 8-10, г.Калининград
3951
8967
ТВ7
20112600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,653	0	7,473	0	0	7,322	0	0	24	11	0	0	66,8	45,5	0,46	0,33	-
22.04.2025	0,555	0	6,995	0	0	6,855	0	0	24	11	0	0	66,4	47,1	0,48	0,33	-
23.04.2025	0,621	0	7,293	0	0	7,145	0	0	24	11	0	0	66,8	46	0,48	0,33	-
24.04.2025	0,659	0	7,565	0	0	7,413	0	0	24	11	0	0	66,7	45,5	0,47	0,33	-
25.04.2025	0,662	0	7,545	0	0	7,392	0	0	24	11	0	0	66,9	45,6	0,47	0,33	-
26.04.2025	0,242	0	5,616	0	0	5,509	0	0	24	11	0	0	64,9	54,4	0,48	0,33	-
27.04.2025	0,207	0	5,43	0	0	5,325	0	0	24	11	0	0	65	55,7	0,48	0,33	-
28.04.2025	0,65	0	7,744	0	0	7,588	0	0	24	11	0	0	66,7	46,3	0,46	0,33	-
29.04.2025	2,061	0	16,538	0	0,013	16,178	0	0,013	24	11	0	0	69,5	39,1	0,46	0,33	-
30.04.2025	3,194	0,002	25,282	0	0	24,723	0	0	24	11	0	0	70,2	39,3	0,46	0,33	-
01.05.2025	2,742	0	23,083	0	0	22,573	0	0	24	11	0	0	70,2	41,3	0,47	0,33	-
02.05.2025	1,876	0	16,786	0	0	16,431	0	0	24	11	0	0	68,5	41,3	0,47	0,33	-
03.05.2025	2,365	0	19,524	0	0	19,095	0	0	24	11	0	0	69,8	40,3	0,47	0,33	-
04.05.2025	3,028	0	26,653	0	0	26,067	0	0	24	11	0	0	70	42,2	0,46	0,33	-
05.05.2025	3,637	0	31,802	0	0	31,094	0	0	24	11	0	0	70,5	42,6	0,46	0,33	-
06.05.2025	3,454	0	30,744	0	0	30,067	0	0	24	11	0	0	70,1	42,6	0,45	0,33	-
07.05.2025	3,682	0	32,818	0	0	32,09	0	0	24	11	0	0	70,4	43	0,45	0,33	-
08.05.2025	3,461	0	33,321	0	0	32,583	0	0	24	11	0	0	70,3	45	0,46	0,33	-
09.05.2025	3,604	0	35,907	0	0	35,107	0	0	24	11	0	0	70,4	45,9	0,46	0,33	-
10.05.2025	3,375	0	33,5	0	0	32,757	0	0	24	11	0	0	70,2	45,6	0,46	0,33	-
11.05.2025	3,181	0	30,73	0	0	30,049	0	0	24	11	0	0	70,3	45,1	0,46	0,33	-
12.05.2025	3,303	0	28,622	0	0	27,987	0	0	24	11	0	0	70,3	42,1	0,47	0,33	-
13.05.2025	3,076	0	26,315	0	0	25,733	0	0	24	11	0	0	70,2	41,7	0,46	0,33	-
14.05.2025	3,046	0	25,316	0	0	24,76	0	0	24	11	0	0	69,9	40,6	0,46	0,33	-
15.05.2025	3,71	0	33,026	0	0	32,286	0	0	24	11	0	0	70,7	43,3	0,46	0,33	-
16.05.2025	3,61	0	32,996	0	0	32,265	0	0	24	11	0	0	70,4	43,7	0,46	0,34	-
17.05.2025	3,089	0	28,007	0	0	27,385	0	0	24	11	0	0	70,2	43,3	0,45	0,33	-
18.05.2025	2,907	0	26,389	0	0	25,803	0	0	24	11	0	0	70,3	43,5	0,45	0,33	-
19.05.2025	2,973	0	24,555	0	0	24,01	0	0	24	11	0	0	70,3	40,7	0,45	0,33	-
20.05.2025	2,36	0	19,747	0	0	19,317	0	0	24	11	0	0	69,5	40,4	0,45	0,33	-
Итого:	71,983	0	657,322	0	0,013	642,909	0	0,013	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,193																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	877,113	7930,067	0	0,115	7738,247	0	0,114	7860	98
20.05.2025	949,096	8587,388	0	0,128	8381,154	0	0,127	8580	98

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 13:00:28