

#121712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК  
Дрожжевая 8-10а, г. Калининград  
4089  
5102  
ТЭМ-104  
1560657  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | M1, т    | TRab   | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 2,659   | 85,854   | 83,719   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,5   | 42,7   | 0,3     | 5,1     | -           |
| 25.02.2025 | 2,641   | 78,393   | 76,326   | 24     | 24      | 0      | 0      | 77     | 42,4   | 0,3     | 5,2     | -           |
| 26.02.2025 | 2,408   | 69,994   | 68,153   | 22,08  | 22,08   | 0      | 0      | 76,9   | 41,4   | 0,4     | 2       | -           |
| 27.02.2025 | 2,273   | 66,848   | 65,123   | 24     | 24      | 0      | 0      | 76     | 40,8   | 0,4     | 9,3     | -           |
| 28.02.2025 | 2,539   | 80,835   | 78,845   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,1   | 41,7   | 0,3     | 15,6    | -           |
| 01.03.2025 | 2,722   | 88,698   | 86,518   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74     | 42,5   | 0,3     | 8,1     | -           |
| 02.03.2025 | 2,577   | 80,067   | 78,092   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,2   | 41,2   | 0,3     | 1       | -           |
| 03.03.2025 | 2,478   | 77,372   | 75,468   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,1   | 41,2   | 0,3     | 2,2     | -           |
| 04.03.2025 | 2,334   | 70,783   | 69,044   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74     | 40,2   | 0,3     | 0,2     | -           |
| 05.03.2025 | 2,234   | 67,109   | 65,458   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,1   | 40     | 0,3     | 0,4     | -           |
| 06.03.2025 | 2,124   | 64,685   | 63,1     | 24     | 24      | 0      | 0      | 73,8   | 40,2   | 0,3     | 0,2     | -           |
| 07.03.2025 | 2,233   | 68,519   | 66,839   | 24     | 24      | 0      | 0      | 73,9   | 40,5   | 0,3     | 0,1     | -           |
| 08.03.2025 | 2,231   | 69,2     | 67,502   | 24     | 24      | 0      | 0      | 73,9   | 40,9   | 0,3     | 0,2     | -           |
| 09.03.2025 | 2,384   | 72,116   | 70,348   | 24     | 24      | 0      | 0      | 73,9   | 40     | 0,3     | 0,2     | -           |
| 10.03.2025 | 2,055   | 63,072   | 61,525   | 24     | 24      | 0      | 0      | 73,9   | 40,5   | 0,3     | 0,6     | -           |
| 11.03.2025 | 2,239   | 68,302   | 66,624   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74     | 40,4   | 0,3     | 0,3     | -           |
| 12.03.2025 | 2,194   | 67,114   | 65,464   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74     | 40,5   | 0,3     | 0,1     | -           |
| 13.03.2025 | 2,53    | 79,811   | 77,843   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,1   | 41,6   | 0,3     | 0,1     | -           |
| 14.03.2025 | 2,655   | 86,704   | 84,56    | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,3   | 42,9   | 0,3     | 0,2     | -           |
| 15.03.2025 | 2,75    | 92,795   | 90,504   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,2   | 43,8   | 0,3     | 0,2     | -           |
| 16.03.2025 | 2,727   | 90,799   | 88,556   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,2   | 43,4   | 0,3     | 0,2     | -           |
| 17.03.2025 | 2,927   | 100,774  | 98,274   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,4   | 44,6   | 0,3     | 0,6     | -           |
| 18.03.2025 | 2,565   | 84,518   | 82,435   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,1   | 43     | 0,3     | 0,2     | -           |
| 19.03.2025 | 2,49    | 78,545   | 76,609   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,1   | 41,6   | 0,3     | 0,2     | -           |
| 20.03.2025 | 2,387   | 76,043   | 74,169   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,1   | 41,9   | 0,3     | 0,2     | -           |
| 21.03.2025 | 2,204   | 68,552   | 66,873   | 24     | 24      | 0      | 0      | 73,9   | 40,9   | 0,3     | 0,4     | -           |
| 22.03.2025 | 2,336   | 73,378   | 71,572   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74     | 41,4   | 0,3     | 0,1     | -           |
| 23.03.2025 | 2,361   | 77,623   | 75,801   | 24     | 24      | 0      | 0      | 72,1   | 41     | 0,3     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 68,257  | 2148,503 | 2095,344 | 670,08 | 670,08  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 68,257  |          |          |        |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

670,08

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | M1, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 376,975 | 12415,127 | 12103,369 | 4282,94 | 0      |
| 23.03.2025 | 445,233 | 14563,63  | 14198,711 | 4953,01 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:56:45