

#131152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК
Дрожжевая 8-10а, г. Калининград
4089
5102
ТЭМ-104
1560657
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,753	30,93	30,234	24	24	0	0	70,4	45,5	0,3	0,3	-
25.04.2025	0,762	32,012	31,293	24	24	0	0	70,3	45,9	0,3	0,3	-
26.04.2025	0,819	33,654	32,899	24	24	0	0	70,3	45,4	0,3	0,3	-
27.04.2025	0,783	33,258	32,508	24	24	0	0	70,5	46,4	0,3	0,2	-
28.04.2025	0,778	33,967	33,204	24	24	0	0	70,4	46,9	0,3	0,6	-
29.04.2025	0,785	34,684	33,899	24	24	0	0	70,5	47,4	0,3	0,2	-
30.04.2025	0,818	36,711	35,881	24	24	0	0	70,6	47,8	0,3	0,2	-
01.05.2025	0,774	37,174	36,336	24	24	0	0	70,5	49,2	0,3	0,2	-
02.05.2025	0,75	36,77	35,938	24	24	0	0	70,5	49,7	0,3	0,2	-
03.05.2025	0,756	37,953	37,097	24	24	0	0	70,5	50,1	0,3	0,2	-
04.05.2025	0,873	43,023	42,049	24	24	0	0	70,7	49,9	0,3	0,2	-
05.05.2025	0,804	42,258	41,303	24	24	0	0	70,6	51,2	0,3	0,2	-
06.05.2025	0,79	43,244	42,262	24	24	0	0	70,7	52	0,3	0,2	-
07.05.2025	0,76	44,375	43,377	24	24	0	0	70,4	52,9	0,3	0,2	-
08.05.2025	0,863	50,355	49,221	24	24	0	0	70,5	53	0,3	0,2	-
09.05.2025	0,811	49,705	48,58	24	24	0	0	70,6	53,9	0,3	0,2	-
10.05.2025	0,81	51,682	50,512	24	24	0	0	70,6	54,6	0,3	0,2	-
11.05.2025	0,826	55,521	54,266	24	24	0	0	70,6	55,4	0,3	0,2	-
12.05.2025	0,796	54,568	53,322	24	24	0	0	71	56	0,3	0,2	-
13.05.2025	0,749	54,643	53,4	24	24	0	0	70,8	56,8	0,3	0,2	-
14.05.2025	0,787	59,516	58,158	24	24	0	0	70,9	57,4	0,3	0,2	-
15.05.2025	0,787	61,072	59,67	24	24	0	0	71,2	58	0,3	0,3	-
16.05.2025	0,808	65,078	63,578	24	24	0	0	71,4	58,7	0,3	0,3	-
17.05.2025	0,852	72,389	70,723	24	24	0	0	71,3	59,2	0,3	0,3	-
18.05.2025	0,817	73,104	71,422	24	24	0	0	71,3	59,9	0,3	0,3	-
19.05.2025	0,754	72,256	70,6	24	24	0	0	71,2	60,5	0,3	0,3	-
20.05.2025	0,757	74,857	73,133	24	24	0	0	71,3	61	0,3	0,3	-
21.05.2025	0,727	75,352	73,619	23,99	23,99	0	0	71,3	61,4	0,3	0,3	-
22.05.2025	0,736	79,223	77,395	24	24	0	0	71,4	61,9	0,3	0,3	-
23.05.2025	0,746	83,154	81,234	24	24	0	0	71,5	62,3	0,3	0,3	-
Итого:	23,631	1552,488	1517,113	719,99	719,99	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,631											

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	503,502	16466,127	16055,376	5695,99	0
23.05.2025	527,133	18018,613	17572,488	6415,96	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:44:04