

#134135#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК
Дрожжевая 8-10а, г. Калининград
4089
5102
ТЭМ-104
1560657
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,736	86,703	84,701	24	24	0	0	71,4	62,7	0,3	0,3	-
25.05.2025	0,835	102,541	100,172	24	24	0	0	71,5	63,1	0,3	0,3	-
26.05.2025	0,807	106,271	103,824	24	24	0	0	71,4	63,6	0,3	0,3	-
27.05.2025	0,679	93,342	91,182	24	24	0	0	71,5	64	0,3	0,3	-
28.05.2025	0,688	94,234	92,037	24	24	0	0	71,8	64,4	0,3	0,3	-
29.05.2025	0,701	99,334	97,041	24	24	0	0	71,4	64,2	0,3	0,3	-
30.05.2025	0,747	106,072	103,619	24	24	0	0	71,5	64,3	0,3	0,3	-
31.05.2025	0,715	103,301	100,918	24	24	0	0	71,4	64,3	0,3	0,3	-
01.06.2025	0,723	104,863	102,436	24	24	0	0	71,5	64,5	0,3	0,3	-
02.06.2025	0,693	99,916	97,594	24	24	0	0	71,7	64,6	0,3	0,3	-
03.06.2025	0,695	103,473	101,092	24	24	0	0	71,3	64,4	0,3	0,3	-
04.06.2025	0,213	32,879	32,15	24	24	0	0	69,8	63,7	0,3	0,3	-
05.06.2025	0	0,324	0,322	24	24	0	0	29,3	35,2	9,7	6	-
06.06.2025	0	0,209	0,209	24	24	0	0	24,9	25,1	16,1	16,1	-
07.06.2025	0	0,242	0,24	24	24	0	0	23,6	23,2	16,1	16,1	-
08.06.2025	0	0,209	0,209	24	24	0	0	22,5	22,2	16,1	16,1	-
09.06.2025	0	0,215	0,215	24	24	0	0	21,6	21,4	16,1	16,1	-
10.06.2025	0	0,221	0,221	24	24	0	0	20,8	20,6	16,1	16,1	-
11.06.2025	0,001	0,951	0,951	24	24	0	0	20,1	19,4	16,1	16,1	-
12.06.2025	0,002	0,783	0,781	24	24	0	0	21,7	19,2	16,1	16,1	-
13.06.2025	0,004	0,885	0,885	24	24	0	0	23,8	19,4	16,1	16,1	-
14.06.2025	0,005	1,008	1,006	24	24	0	0	24,6	19,6	16,1	16,1	-
15.06.2025	0,006	1,156	1,154	24	24	0	0	25,5	20,1	16,1	16,1	-
16.06.2025	0,006	1,209	1,207	24	24	0	0	25,3	20,3	16,1	16,1	-
17.06.2025	0,399	72,277	70,938	24	24	0	0	62,1	56,5	16,1	16,1	-
18.06.2025	0,698	106,389	103,947	24	24	0	0	71,2	64,5	9,5	7,3	-
19.06.2025	0,741	110,666	108,107	24	24	0	0	71,5	64,6	0,5	0,6	-
20.06.2025	0,66	99,322	97,027	24	24	0	0	71,5	64,7	0,4	0,5	-
21.06.2025	0,666	101,947	99,604	24	24	0	0	71,3	64,6	0,4	0,4	-
22.06.2025	0,667	101,674	99,326	24	24	0	0	71,4	64,7	0,4	0,4	-
23.06.2025	0,627	96,992	94,76	24	24	0	0	71,3	64,7	0,4	0,3	-
Итого:	12,714	1829,608	1787,875	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,714											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	527,133	18018,613	17572,488	6415,96	0
23.06.2025	539,848	19848,223	19360,363	7159,95	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:06:08