

#126722#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Батальная 69В, Калининград (офисы)
Номер абонента	4817
Порядковый номер	3988
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1443208
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,172	4,732	4,699	0	4,61	4,666	0	24	24	0	0	76,9	39,6	0	9,1	5,1	0	5,5
25.03.2025	0,152	4,212	4,193	0	4,104	4,163	0	24	24	0	0	76,8	39,8	0	9,1	5,1	0	4,4
26.03.2025	0,165	4,473	4,437	0	4,357	4,406	0	24	24	0	0	76,9	39,2	0	9,1	5,1	0	6,9
27.03.2025	0,174	4,727	4,694	0	4,605	4,661	0	24	24	0	0	77	39,3	0	9,1	5,1	0	5,7
28.03.2025	0,14	3,64	3,629	0	3,547	3,607	0	24	24	0	0	76,7	37,2	0	9,1	5,1	0	8,9
29.03.2025	0,123	3,186	3,185	0	3,105	3,166	0	24	24	0	0	76,1	36,8	0	9,1	5,1	0	9,9
30.03.2025	0,153	4,062	4,036	0	3,958	4,01	0	24	24	0	0	76,8	38,3	0	9,1	5,1	0	6,8
31.03.2025	0,16	4,313	4,28	0	4,201	4,251	0	24	24	0	0	77	39,2	0	9,1	5,1	0	5,9
01.04.2025	0,165	4,593	4,559	0	4,474	4,526	0	24	24	0	0	76,7	40	0	9,1	5,1	0	-
02.04.2025	0,139	3,899	3,88	0	3,802	3,854	0	24	24	0	0	74,9	38,5	0	9,1	5,1	0	-
03.04.2025	0,115	3,096	3,096	0	3,02	3,078	0	24	24	0	0	74,4	36,4	0	9,1	5,1	0	-
04.04.2025	0,148	4,092	4,07	0	3,99	4,043	0	24	24	0	0	75,4	38,4	0	9,1	5,1	0	-
05.04.2025	0,185	5,624	5,591	0	5,481	5,545	0	23	23	0	0	76,1	42,4	0	9,1	5,1	0	-
06.04.2025	0,21	6,685	6,657	0	6,514	6,597	0	24	24	0	0	76,4	44,3	0	9,1	5,1	0	-
07.04.2025	0,188	5,672	5,639	0	5,528	5,593	0	24	24	0	0	76	42,1	0	9,1	5,1	0	-
08.04.2025	0,188	5,508	5,475	0	5,368	5,432	0	24	24	0	0	76,4	41,5	0	9,1	5,1	0	-
09.04.2025	0,178	5,098	5,062	0	4,965	5,023	0	24	24	0	0	77,2	41,4	0	9,1	5,1	0	-
10.04.2025	0,191	5,696	5,654	0	5,548	5,607	0	24	24	0	0	77	42,7	0	9,1	5,1	0	-
11.04.2025	0,169	4,967	4,923	0	4,843	4,886	0	24	24	0	0	75,5	40,7	0	9,1	5,1	0	-
12.04.2025	0,152	4,405	4,377	0	4,296	4,346	0	24	24	0	0	74,9	39,5	0	9,1	5,1	0	-
13.04.2025	0,111	3,137	3,137	0	3,064	3,118	0	24	24	0	0	72,8	36,7	0	9,1	5,1	0	-
14.04.2025	0,086	2,29	2,303	0	2,236	2,292	0	24	24	0	0	72,6	34	0	9,1	5,1	0	-
15.04.2025	0,063	1,691	1,689	0	1,651	1,68	0	24	24	0	0	73,7	35,6	0	9,1	5,1	0	-
16.04.2025	0,076	1,996	2,007	0	1,949	1,997	0	24	24	0	0	73,1	34	0	9,1	5,1	0	-
17.04.2025	0,038	0,996	1,003	0	0,972	0,998	0	24	24	0	0	73,2	34,6	0	9,1	5,1	0	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,4	26,2	0	9,1	5,1	0	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,7	26,6	0	9,1	5,1	0	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,5	26,5	0	9,1	5,1	0	-
21.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,2	26,4	0	9,1	5,1	0	-
22.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	31,6	26	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	3,641	102,79	102,275	0	100,188	101,545	0	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,641																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	65,454	1961,807	1879,077	0	1911,462	1863,536	0	15328,6	504,77
22.04.2025	69,093	2064,597	1981,353	0	2011,649	1965,08	0	16047,6	504,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.04.2025 11:00:55