

#121624#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП
Горького 81, Калининград
4882
6509
ТЭСМА-106
230004
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,242	30,818	30,689	29,977	30,42	24	24	0	0	0	0	0	79	44	0,9	0,6	-
22.02.2025	1,03	26,303	26,232	25,645	26,033	24	24	0	0	0	0	0	75	41	0,9	0,6	-
23.02.2025	1,132	29,211	29,104	28,498	28,887	24	24	0	0	0	0	0	74	40	0,9	0,6	-
24.02.2025	0,912	24,789	24,77	24,229	24,602	24	24	0	0	0	0	0	71	39	0,9	0,6	-
25.02.2025	0,918	25,689	25,686	25,123	25,512	24	24	0	0	0	0	0	70	39	0,9	0,6	-
26.02.2025	0,812	22,725	22,715	22,232	22,564	24	24	0	0	0	0	0	70	38	0,9	0,6	-
27.02.2025	0,788	21,91	21,844	21,441	21,707	24	24	0	0	0	0	0	69	38	0,9	0,6	-
28.02.2025	0,946	27,982	28,02	27,383	27,822	24	24	0	0	0	0	0	69	40	0,9	0,6	-
01.03.2025	0,991	28,701	28,695	28,062	28,486	24	24	0	0	0	0	0	71	40	0,9	0,6	-
02.03.2025	0,81	23,125	23,111	22,633	22,959	24	24	0	0	0	0	0	69	38	0,9	0,6	-
03.03.2025	0,743	20,938	20,881	20,498	20,752	24	24	0	0	0	0	0	69	37	0,9	0,6	-
04.03.2025	0,672	18,766	18,643	18,373	18,529	24	24	0	0	0	0	0	68	37	0,9	0,6	-
05.03.2025	0,578	15,916	15,814	15,586	15,725	24	24	0	0	0	0	0	68	36	0,9	0,6	-
06.03.2025	0,552	15,141	15,008	14,828	14,922	24	24	0	0	0	0	0	68	36	0,9	0,6	-
07.03.2025	0,609	17,23	17,16	16,871	17,055	24	24	0	0	0	0	0	68	37	0,9	0,6	-
08.03.2025	0,693	18,973	18,891	18,572	18,777	24	24	0	0	0	0	0	69	37	0,9	0,6	-
09.03.2025	0,514	15,547	15,471	15,221	15,363	24	24	0	0	0	0	0	68	40	0,9	0,6	-
10.03.2025	0,409	12,143	12,025	11,896	11,947	24	24	0	0	0	0	0	67	38	0,9	0,6	-
11.03.2025	0,815	22,961	22,891	22,471	22,744	24	24	0	0	0	0	0	69	38	0,9	0,6	-
12.03.2025	0,774	21,416	21,381	20,957	21,248	24	24	0	0	0	0	0	69	38	0,9	0,6	-
13.03.2025	0,912	25,076	25,031	24,52	24,863	24	24	0	0	0	0	0	71	39	0,9	0,6	-
14.03.2025	1,008	26,945	26,875	26,314	26,684	24	24	0	0	0	0	0	73	40	0,9	0,6	-
15.03.2025	1,104	30,191	30,094	29,467	29,857	24	24	0	0	0	0	0	74	42	0,9	0,6	-
16.03.2025	0,978	25,807	25,725	25,193	25,537	24	24	0	0	0	0	0	73	40	0,9	0,6	-
17.03.2025	1,138	30,242	30,135	29,498	29,898	24	24	0	0	0	0	0	75	42	0,9	0,6	-
18.03.2025	0,861	22,768	22,695	22,252	22,549	24	24	0	0	0	0	0	71	38	0,9	0,6	-
19.03.2025	0,841	22,9	22,867	22,402	22,723	24	24	0	0	0	0	0	70	38	0,9	0,6	-
20.03.2025	0,713	20,369	20,277	19,928	20,141	24	24	0	0	0	0	0	70	39	0,9	0,6	-
Итого:	23,495	644,582	642,73	630,07	638,306	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,206																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	649,509	19384,473	19246,742	18938,992	19087,254	30318,88	0
20.03.2025	673,004	20029,055	19889,471	19569,062	19725,561	30990,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:33:48