

#126809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 146-156, Калининград
4342
4847
ТЭМ-104
1552848
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,278	174,16	173,727	169,754	171,141	24	24	0	0	75,9	56,7	9	5,1	5,5
25.03.2025	2,772	154,324	154,215	150,426	151,848	24	24	0	0	75,9	57,6	9	5,1	4,4
26.03.2025	2,695	149,316	149,418	145,543	147,133	24	24	0	0	75,9	57,5	9	5,1	6,9
27.03.2025	2,799	149,227	149,207	145,445	146,973	24	24	0	0	76	56,9	9	5,1	5,7
28.03.2025	2,396	138,418	138,484	134,898	136,293	24	24	0	0	76,1	58,5	9	5,1	8,9
29.03.2025	2,243	132,07	132,262	128,734	130,164	24	24	0	0	75,9	58,5	9	5,1	9,9
30.03.2025	2,465	142,625	142,766	139,02	140,523	24	24	0	0	75,9	58,2	9	5,1	6,8
31.03.2025	2,86	164,645	164,465	160,484	161,895	24	24	0	0	75,9	58,2	9	5,1	5,9
01.04.2025	3,037	170,445	170,129	166,145	167,512	24	24	0	0	75,9	57,7	9	5,1	-
02.04.2025	2,599	156,273	156,215	152,316	153,703	24	24	0	0	76	59	9	5,1	-
03.04.2025	2,078	138,938	139,066	135,418	136,703	24	24	0	0	76	60,7	9	5,1	-
04.04.2025	2,216	138,738	138,836	135,234	136,559	24	24	0	0	75,9	59,6	9	5,1	-
05.04.2025	3,563	199,352	198,82	194,301	195,75	24	24	0	0	76	57,8	9	5,1	-
06.04.2025	4,147	247,016	246,18	240,746	242,238	24	24	0	0	76,1	59	9	5,1	-
07.04.2025	3,508	199,938	199,301	194,863	196,188	24	24	0	0	76,1	58,2	9	5,1	-
08.04.2025	3,252	179,992	179,469	175,43	176,715	24	24	0	0	76	57,6	9	5,1	-
09.04.2025	3,072	175,117	174,699	170,668	171,969	24	24	0	0	76,1	58,2	9	5,1	-
10.04.2025	3,562	209,914	209,195	204,672	205,938	24	24	0	0	75,4	58,1	9	5,1	-
11.04.2025	3,067	195,641	195,016	190,902	191,969	24	24	0	0	74,1	58,1	9	5,1	-
12.04.2025	2,568	175,078	174,715	170,848	171,898	24	24	0	0	74,1	59,1	9	5,1	-
13.04.2025	2,224	171,699	171,418	167,547	168,496	24	24	0	0	74	60,8	9	5,1	-
14.04.2025	1,845	154,082	154,051	150,355	151,336	24	24	0	0	74,1	61,9	9	5,1	-
15.04.2025	1,778	144,414	144,523	140,938	142,02	24	24	0	0	73,9	61,3	9	5,1	-
16.04.2025	1,211	122,203	122,691	119,266	120,41	24	24	0	0	73,8	63,8	9	5,1	-
17.04.2025	0,875	122,141	122,574	119,254	120,156	24	24	0	0	73,2	65,9	9	5,1	-
18.04.2025	0,826	117,156	117,68	114,402	115,371	24	24	0	0	72,8	65,7	9	5,1	-
19.04.2025	0,923	133,32	133,633	130,188	130,996	24	24	0	0	72,9	65,9	9	5,1	-
20.04.2025	0,863	122,641	123,094	119,758	120,668	24	24	0	0	72,9	65,8	9	5,1	-
21.04.2025	0,84	119,055	119,566	116,258	117,219	24	24	0	0	72,9	65,8	9	5,1	-
22.04.2025	0,822	117,246	117,789	114,504	115,484	24	24	0	0	72,7	65,6	9	5,1	-
23.04.2025	0,851	120,137	120,645	117,312	118,277	24	24	0	0	72,9	65,7	9	5,1	-
Итого:	71,235	4835,321	4833,849	4715,629	4753,545	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,235													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	770,887	41877,688	41983,582	40822,23	41350,57	8385,4	0
23.04.2025	842,123	46713,008	46817,43	45537,859	46104,113	9129,4	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:22:39