

#120156#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242195

Номер абонента:

Адрес установки:

Артиллерийская, 57 ЖЭУ-23

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 22.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.02	2,681	109,4	107,8	---	1,7	75,99	51,57	0,90	0,50	24,0
23.02	2,769	119,8	118,1	---	1,7	74,76	51,75	0,90	0,50	24,0
24.02	2,490	110,3	108,7	---	1,6	72,51	50,03	0,90	0,50	24,0
25.02	2,504	118,7	117,1	---	1,7	71,17	50,16	0,90	0,50	24,0
26.02	2,320	106,5	104,9	---	1,6	70,71	49,01	0,90	0,50	24,0
27.02	2,244	101,8	100,2	---	1,5	70,49	48,53	0,90	0,50	24,0
28.02	2,373	111,2	109,6	---	1,6	70,47	49,21	0,90	0,50	24,0
Итого:	17,38	777,8	766,4	0,0	11,4	72,34	50,08	0,90	0,50	168,00
01.03	2,490	113,4	111,8	---	1,6	72,13	50,26	0,90	0,50	24,0
02.03	2,356	104,5	103,0	---	1,6	71,24	48,79	0,90	0,50	24,0
03.03	2,174	97,4	96,0	---	1,5	70,46	48,24	0,90	0,50	24,0
04.03	2,085	93,3	91,8	---	1,5	70,04	47,78	0,90	0,50	24,0
05.03	1,847	81,6	80,3	---	1,3	69,98	47,43	0,90	0,50	24,0
06.03	1,829	80,5	79,2	---	1,3	69,93	47,29	0,90	0,50	24,0
07.03	1,900	83,8	82,4	---	1,5	70,07	47,48	0,90	0,50	24,0
Итого:	14,68	654,6	644,4	0,0	10,2	70,64	48,30	0,90	0,50	168,00
08.03	1,926	87,3	85,9	---	1,5	70,17	48,20	0,90	0,50	24,0
09.03	1,877	84,9	83,4	---	1,5	70,29	48,28	0,90	0,50	24,0
10.03	1,723	77,1	75,8	---	1,3	69,92	47,66	0,90	0,50	24,0
11.03	2,007	91,7	90,1	---	1,6	69,90	48,09	0,90	0,50	24,0
12.03	2,058	92,8	91,2	---	1,7	70,20	48,12	0,90	0,50	24,0
13.03	2,216	99,0	97,3	---	1,7	71,27	48,98	0,90	0,50	24,0
14.03	2,458	108,4	106,6	---	1,7	72,96	50,37	0,90	0,50	24,0
Итого:	14,26	641,3	630,3	0,0	11,0	70,76	48,61	0,90	0,50	168,00
15.03	2,614	115,3	113,4	---	1,9	74,31	51,72	0,90	0,50	24,0
16.03	2,575	109,6	107,7	---	1,8	74,02	50,61	0,90	0,50	24,0
17.03	2,668	115,1	113,1	---	2,0	74,83	51,74	0,90	0,50	24,0
18.03	2,335	101,1	99,3	---	1,8	72,62	49,60	0,90	0,50	24,0
19.03	2,269	104,4	102,6	---	1,8	70,84	49,18	0,90	0,50	24,0
20.03	2,129	102,5	100,8	---	1,7	70,60	49,92	0,90	0,50	24,0
21.03	2,008	91,2	89,7	---	1,6	70,37	48,44	0,90	0,50	24,0
Итого:	16,60	739,2	726,6	0,0	12,5	72,63	50,26	0,90	0,50	168,00
22.03	2,006	96,9	95,3	---	1,6	70,27	49,66	0,90	0,50	24,0
23.03	1,755	83,3	82,0	---	1,3	69,94	48,96	0,90	0,50	22,2
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	3,76	180,2	177,3	0,0	2,9	70,12	49,34	0,90	0,50	46,21
Итого:	66,69	2993,1	2945,0	0,0	48,1	71,57	49,37	0,90	0,50	718,2
						dT=	22,2			

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тдт, ч +	Ттех.ч, ч
	720,0	=	718,2	0,0	0,0	0,0	1,8
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		66,69					
Показания интеграторов	На 24:00 21.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 12:00 25.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	317,39	384,08	66,69		386,99		
Расход теплоносителя M1, т	13639,6	16632,7	2993,1		16762,1		
Расход теплоносителя M2, т	13251,0	16195,9	2945,0		16323,1		
Время наработки, ч	419,7	4137,9	718,2		4174,0		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тдт + Ттех.ч, ч			1,8				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

