

#120157#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1242206

Номер абонента:

Адрес установки:

Артиллерийская, 59 ЖЗУ-23

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 22.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.02	4,501	153,2	153,5	0,3	---	76,25	46,96	0,90	0,50	24,00
23.02	4,414	154,6	154,9	0,3	---	75,13	46,66	0,90	0,50	24,00
24.02	4,065	147,1	147,4	0,3	---	72,72	45,17	0,90	0,50	24,00
25.02	4,100	157,7	157,9	0,2	---	71,49	45,57	0,90	0,50	24,00
26.02	3,876	147,6	147,8	0,2	---	71,07	44,88	0,90	0,50	24,00
27.02	3,873	146,7	147,0	0,2	---	70,90	44,59	0,90	0,50	24,00
28.02	4,046	159,8	159,9	0,1	---	70,83	45,59	0,90	0,50	24,00
Итого:	28,87	1066,6	1068,3	1,7	0,0	72,63	45,65	0,90	0,50	168,00
01.03	4,205	158,5	158,7	0,2	---	72,57	46,12	0,90	0,50	24,00
02.03	4,143	155,8	156,0	0,2	---	71,57	45,05	0,90	0,50	24,00
03.03	3,841	147,5	147,7	0,2	---	70,85	44,89	0,90	0,50	24,00
04.03	3,747	142,9	143,2	0,3	---	70,52	44,38	0,90	0,50	24,00
05.03	3,595	133,1	133,5	0,3	---	70,51	43,58	0,90	0,50	24,00
06.03	3,282	119,9	120,3	0,4	---	70,51	43,22	0,90	0,50	24,00
07.03	3,265	119,5	119,9	0,4	---	70,59	43,34	0,90	0,50	24,00
Итого:	26,08	977,1	979,2	2,1	0,0	71,08	44,47	0,90	0,50	168,00
08.03	3,341	123,5	123,9	0,4	---	70,67	43,69	0,90	0,50	24,00
09.03	3,390	124,1	124,5	0,4	---	70,80	43,56	0,90	0,50	24,00
10.03	2,960	107,1	107,6	0,5	---	70,48	42,92	0,90	0,50	24,00
11.03	3,640	141,5	141,8	0,3	---	70,37	44,73	0,90	0,50	24,00
12.03	3,642	139,4	139,7	0,3	---	70,71	44,66	0,90	0,50	24,00
13.03	3,905	149,2	149,4	0,2	---	71,73	45,64	0,90	0,50	24,00
14.03	4,004	146,1	146,4	0,3	---	73,46	46,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	24,88	930,8	933,3	2,5	0,0	71,23	44,58	0,90	0,50	168,00
15.03	4,208	151,0	151,3	0,3	---	74,66	46,87	0,90	0,50	24,00
16.03	4,336	154,4	154,7	0,3	---	74,40	46,40	0,90	0,50	24,00
17.03	4,387	158,6	159,0	0,4	---	75,23	47,65	0,90	0,50	24,00
18.03	4,046	150,6	150,9	0,3	---	72,78	46,00	0,90	0,50	24,00
19.03	3,958	152,6	152,8	0,3	---	71,22	45,36	0,90	0,50	24,00
20.03	3,565	137,4	137,7	0,4	---	70,98	45,10	0,90	0,50	24,00
21.03	3,587	134,7	135,1	0,4	---	70,86	44,31	0,90	0,50	24,00
Итого:	28,09	1039,1	1041,5	2,4	0,0	72,95	46,01	0,90	0,50	168,00
22.03	3,501	134,0	134,3	0,4	---	70,70	44,65	0,90	0,50	24,00
23.03	3,122	107,4	107,9	0,5	---	70,41	41,41	0,90	0,50	22,58
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	6,62	241,3	242,3	0,9	0,0	70,57	43,21	0,90	0,50	46,58
Итого:	114,55	4255,0	4264,6	9,5	0,0	71,93	45,09	0,90	0,50	718,6
						dT=	26,84			

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	720,0	=	718,6	0,0	0,0	0,0	1,4
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qosh. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		114,55					
Показания интеграторов	На 24:00 21.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 10:00 25.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	554,83	669,38	114,55		674,26		
Расход теплоносителя M1, т	20976,3	25231,3	4255,0		25407,0		
Расход теплоносителя M2, т	21009,1	25273,7	4264,6		25450,4		
Время наработки, ч	3443,4	4161,7	718,6		4196,6		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			1,4				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

