

#126692#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель	Приход храма в честь Иконы Божией Матери «Одигитрия» г. Калининград КЕ РПЦ (МП), МРОП
Адрес потребителя	Кирпичная 7, Калининград
Номер абонента	3462
Порядковый номер	8052
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	17049578
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	12,555	0	144,516	0	0	141,624	0	0	24	0	0	0	66,5	45,3	0,45	0,37	-
22.03.2025	12,654	0	152,546	0	0,008	149,407	0	0,008	24	0	0	0	67,4	47,2	0,44	0,36	-
23.03.2025	12,43	0,001	150,346	0	0	147,447	0	0	24	0	0	0	65,1	45	0,44	0,37	-
24.03.2025	13,671	0	161,348	0	0	158,077	0	0	24	0	0	0	66,9	46,3	0,44	0,37	-
25.03.2025	13,349	0	172,135	0	0	168,638	0	0	24	0	0	0	67	48,1	0,44	0,37	-
26.03.2025	12,583	0	131,29	0	0	128,643	0	0	24	0	0	0	66,7	43,4	0,45	0,37	-
27.03.2025	13,73	0	164,924	0	0	161,577	0	0	24	0	0	0	66,9	46,6	0,45	0,37	-
28.03.2025	10,875	0	105,879	0	0	103,742	0	0	24	0	0	0	66,8	41,7	0,47	0,37	-
29.03.2025	9,453	0	88,882	0	0	87,101	0	0	24	0	0	0	66,5	40,6	0,47	0,37	-
30.03.2025	11,246	0	109,896	0	0	107,682	0	0	24	0	0	0	66,7	41,8	0,46	0,37	-
31.03.2025	12,055	0	125,116	0	0	122,587	0	0	24	0	0	0	66,7	43,3	0,46	0,37	-
01.04.2025	13,392	0	149,583	0	0	146,55	0	0	24	0	0	0	66,9	45,1	0,45	0,37	-
02.04.2025	11,612	0	119,154	0	0	116,744	0	0	24	0	0	0	66,8	43	0,46	0,36	-
03.04.2025	9,172	0	82,232	0	0	80,548	0	0	24	0	0	0	67,2	40	0,47	0,36	-
04.04.2025	10,677	0	96,855	0	0	94,822	0	0	24	0	0	0	68,2	41,3	0,46	0,36	-
05.04.2025	14,534	0	161,311	0	0	157,806	0	0	24	0	0	0	69,5	47,5	0,44	0,36	-
06.04.2025	16,384	0	190,518	0	0	186,151	0	0	24	0	0	0	71,6	50,6	0,44	0,36	-
07.04.2025	15,447	0	176,462	0	0	172,457	0	0	24	0	0	0	71,1	49,8	0,45	0,36	-
08.04.2025	14,961	0	176,914	0	0	173,122	0	0	24	0	0	0	68,9	48,3	0,44	0,36	-
09.04.2025	14,716	0	180,481	0	0	176,649	0	0	24	0	0	0	68,7	48,8	0,45	0,37	-
10.04.2025	16,585	0	218,068	0	0	213,317	0	0	24	0	0	0	69,6	51	0,45	0,37	-
11.04.2025	14,211	0	167,682	0	0	164,113	0	0	24	0	0	0	68,8	48,1	0,45	0,37	-
12.04.2025	11,782	0	124,536	0	0	121,901	0	0	24	0	0	0	68,6	45,5	0,46	0,36	-
13.04.2025	8,385	0	72,774	0	0	71,25	0	0	24	0	0	0	68,2	40,1	0,47	0,36	-
14.04.2025	6,639	0	49,43	0	0	48,407	0	0	24	0	0	0	67,7	34,9	0,48	0,35	-
Итого:	313,098	0	3472,878	0	0,008	3400,362	0	0,008	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,782																

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	11264,1	118978,871	0	691,264	116186,31	0	683,338	27101	4806
14.04.2025	11577,198	122451,75	0	691,272	119586,671	0	683,346	27701	4806

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:39:02