

#126690#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 18-24, Калининград

4113

4239

ВКТ-7

00088942

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,804	0,451	42,8	35,13	0	42,06	34,65	7,41	24	0	0	61,5	51,5	10,05	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,818	0,463	42,9	35,04	0	42,17	34,56	7,61	24	0	0	61,5	51,4	10,09	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,823	0,469	43,18	35,27	0	42,45	34,79	7,66	24	0	0	61,7	51,6	10,09	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,844	0,488	43,47	35,24	0	42,74	34,76	7,98	24	0	0	61,6	51,5	10,14	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,768	0,41	42,3	35,41	0	41,58	34,93	6,65	24	0	0	62,1	51,8	10,25	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,786	0,436	42,58	35,27	0	41,84	34,79	7,05	24	0	0	62	51,9	10,1	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,8	0,467	41,69	33,67	0	40,99	33,21	7,78	23	0	0	61,3	51,6	9,72	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,827	0,475	43,16	35,15	0	42,44	34,67	7,77	24	0	0	61,8	51,8	9,99	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,806	0,457	43	35,16	0	42,26	34,68	7,58	24	0	0	61,4	51,6	9,85	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,779	0,427	42,56	35,3	0	41,84	34,82	7,02	24	0	0	61,7	51,7	9,97	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,811	0,46	42,82	35,12	0	42,08	34,64	7,44	24	0	0	62,2	52,1	10,07	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,75	0,395	41,95	35,32	0	41,23	34,84	6,39	24	0	0	62	52	10,07	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,789	0,443	43,16	35,61	0	42,43	35,13	7,3	24	0	0	61,3	51,6	9,77	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,828	0,489	44,54	35,99	0	43,82	35,51	8,31	24	0	0	60,1	50,8	9,26	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,836	0,489	44,04	35,74	0	43,32	35,26	8,06	24	0	0	61,1	51,4	9,73	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,829	0,48	44,12	35,91	0	43,39	35,43	7,96	24	0	0	61,2	51,5	9,71	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,826	0,475	42,88	34,77	0	42,16	34,29	7,87	24	0	0	61,3	51,3	10,01	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,824	0,489	43,34	34,81	0	42,61	34,34	8,27	24	0	0	60	50,4	9,58	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,766	0,435	42,62	34,96	0	41,9	34,48	7,42	24	0	0	59,1	49,7	9,44	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,825	0,502	43,6	34,81	0	42,88	34,33	8,55	24	0	0	59,1	49,7	9,33	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,785	0,461	43,29	35,06	0	42,57	34,6	7,97	24	0	0	59	49,9	9,08	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,803	0,476	43,21	34,94	0	42,48	34,46	8,02	24	0	0	60	50,8	9,25	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,771	0,441	42,85	35,14	0	42,13	34,66	7,47	24	0	0	60	50,7	9,29	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,757	0,431	42,67	35,2	0	41,95	34,72	7,23	24	0	0	60	50,7	9,31	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,827	0,518	44,35	35,04	0	43,63	34,59	9,04	24	0	0	58,5	49,9	8,59	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,709	0,387	42,14	35,32	0	41,42	34,84	6,58	24	0	0	59,3	50,2	9,06	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,821	0,518	44,18	35	0	43,46	34,52	8,94	24	0	0	58,6	50	8,65	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,783	0,468	43,62	35,26	0	42,9	34,78	8,12	24	0	0	58,7	49,9	8,77	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,721	0,396	42,43	35,44	0	41,72	34,96	6,76	24	0	0	59,1	50	9,14	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,77	0,446	43,28	35,43	0	42,56	34,95	7,61	24	0	0	59,1	50	9,15	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,789	0,456	43,73	35,8	0	43	35,32	7,68	24	0	0	59,7	50,4	9,3	0,7	0,7	-
Итого:	24,675	0	1336,46	1091,31	0	1314,01	1076,51	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,675																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	603,425	31864,87	26376,29	0	31314,13	26070,63
23.04.2025	628,1	33201,33	27467,6	0	32628,14	27147,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:44:50