

#35603#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 18-24, Калининград
4113
4237
ВКТ-7
00088942
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 12.10.2023 | 0,668 | 100,4 | 100,98 | 0 | 99,38 | 100,23 | -0,85 | 24 | 0 | 0 | 47,2 | 40,5 | 6,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.10.2023 | 1,196 | 193,8 | 194,76 | 0 | 191,85 | 193,32 | -1,47 | 24 | 0 | 0 | 47,2 | 41 | 6,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.10.2023 | 1,253 | 195,43 | 196,82 | 0 | 193,39 | 195,38 | -1,99 | 24 | 0 | 0 | 47,3 | 40,8 | 6,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.10.2023 | 1,313 | 195,44 | 196,82 | 0 | 193,34 | 195,36 | -2,02 | 24 | 0 | 0 | 47,6 | 40,8 | 6,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.10.2023 | 1,442 | 195,44 | 196,84 | 0 | 193,24 | 195,25 | -2,01 | 24 | 0 | 0 | 49,4 | 41,9 | 7,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.10.2023 | 1,438 | 195,42 | 196,8 | 0 | 193,18 | 195,2 | -2,02 | 24 | 0 | 0 | 49,5 | 42 | 7,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.10.2023 | 1,185 | 175,46 | 176,82 | 0 | 173,65 | 175,49 | -1,84 | 24 | 0 | 0 | 47,6 | 40,7 | 6,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.10.2023 | 1,437 | 195,1 | 196,69 | 0 | 192,98 | 195,16 | -2,18 | 24 | 0 | 0 | 48,7 | 41,2 | 7,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.10.2023 | 1,725 | 195,58 | 197,04 | 0 | 193,02 | 195,24 | -2,22 | 24 | 0 | 0 | 53 | 44,1 | 8,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.10.2023 | 1,627 | 195,23 | 196,73 | 0 | 192,78 | 194,98 | -2,2 | 24 | 0 | 0 | 51,9 | 43,4 | 8,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.10.2023 | 1,317 | 194,54 | 196,19 | 0 | 192,61 | 194,75 | -2,14 | 24 | 0 | 0 | 47,2 | 40,4 | 6,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.10.2023 | 1,287 | 194,82 | 196,48 | 0 | 192,86 | 195,04 | -2,18 | 24 | 0 | 0 | 47,3 | 40,6 | 6,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 15,888 | 2226,66 | 2242,97 | 0 | 2202,28 | 2225,4 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,888 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 11.10.2023 | 258,13 | 26695,36 | 26807,09 | 0 | 26307,76 | 26543,27 |
| 23.10.2023 | 274,018 | 28922,02 | 29050,06 | 0 | 28510,04 | 28768,67 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 7:55:43