

#121585#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СТК Балтсервис, ООО, УК

Киевская 121В, Калининград

2645

2176

SKM-01

33365

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	0,722	50,26	24	0	74,2	61,9	-
25.02.2025	0,703	50,1	24	0	73,5	61,4	-
26.02.2025	0,705	49,6	24	0	74	61,8	-
27.02.2025	0,69	49,14	24	0	73,5	61,4	-
28.02.2025	0,681	48,43	24	0	73,1	61	-
01.03.2025	0,667	47,3	24	0	72,6	60,5	-
02.03.2025	0,687	47,34	24	0	73,7	61,2	-
03.03.2025	0,669	47,44	24	0	72,8	60,7	-
04.03.2025	0,67	47,79	24	0	72,4	60,4	-
05.03.2025	0,68	48,04	24	0	73,4	61,3	-
06.03.2025	0,68	47,8	24	0	73,7	61,5	-
07.03.2025	0,665	47,55	24	0	73,5	61,5	-
08.03.2025	0,652	47,14	24	0	73,6	61,7	-
09.03.2025	0,634	47,64	24	0	73,2	61,8	-
10.03.2025	0,611	48,55	24	0	72,2	61,4	-
11.03.2025	0,628	48,64	24	0	73,5	62,5	-
12.03.2025	0,619	48,62	24	0	72,6	61,7	-
13.03.2025	0,615	48,27	24	0	72,2	61,3	-
14.03.2025	0,637	47,62	24	0	73	61,5	-
15.03.2025	0,647	45,97	24	0	72,7	60,6	-
16.03.2025	0,677	47,44	24	0	73,6	61,3	-
17.03.2025	0,665	48,14	24	0	72,3	60,5	-
18.03.2025	0,681	48,94	24	0	72,4	60,5	-
19.03.2025	0,692	50,78	24	0	73,3	61,6	-
20.03.2025	0,663	49,99	24	0	72	60,7	-
21.03.2025	0,687	50,46	24	0	73,4	61,8	-
22.03.2025	0,66	49,71	24	0	72,8	61,4	-
23.03.2025	0,642	49,4	24	0	71,9	60,8	-
Итого:	18,629	1358,1	672	0	0	0	0
Гкал	16,021						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2025	2165,222	178884,77	156249,36
23.03.2025	2183,851	180242,87	156921,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:47:29