

#126688#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СТК Балтсервис, ООО, УК
Киевская 121В, Калининград
2645
2176
SKM-01
33365
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	0,689	50,39	24	0	74,6	62,9	-
25.03.2025	0,681	50,9	24	0	74,3	62,8	-
26.03.2025	0,649	49,53	24	0	72,8	61,6	-
27.03.2025	0,638	48,98	24	0	72	60,9	-
28.03.2025	0,666	49,94	24	0	73,7	62,3	-
29.03.2025	0,649	49,74	24	0	73,4	62,2	-
30.03.2025	0,641	49,23	24	0	73,5	62,4	-
31.03.2025	0,63	49,06	24	0	73,2	62,2	-
01.04.2025	0,629	48,85	24	0	73,1	62,1	-
02.04.2025	0,633	49,36	24	0	73,2	62,2	-
03.04.2025	0,613	50,02	24	0	72	61,5	-
04.04.2025	0,602	48,52	24	0	72	61,4	-
05.04.2025	0,612	46,71	24	0	73,1	61,8	-
06.04.2025	0,624	46,29	24	0	73,1	61,5	-
07.04.2025	0,619	46,83	24	0	72,3	60,9	-
08.04.2025	0,627	49,42	24	0	72,2	61,3	-
09.04.2025	0,633	49,15	24	0	72,6	61,6	-
10.04.2025	0,635	47,09	24	0	73,4	61,8	-
11.04.2025	0,623	47,39	24	0	72,8	61,5	-
12.04.2025	0,637	46,73	24	0	73,3	61,6	-
13.04.2025	0,628	46,74	24	0	72,6	61,2	-
14.04.2025	0,398	30,07	24	0	62,5	54,8	-
Итого:	13,756	1050,94	528	0	0	0	0
Гкал	11,83						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2025	2183,851	180242,87	156921,36
14.04.2025	2197,607	181293,81	157449,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

17.04.2025 16:16:10