

#120895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Боткина, 3, Калининград, Учебный корпус №11
Номер абонента 3770
Порядковый номер 9770
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22185833
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	4,945	0	200,26	203,496	0	197,051	200,848	0	24	0	58,8	52,8	0,4	0,37	-
22.02.2025	4,398	0	199,295	202,376	0	196,483	200,038	0	24	0	55,1	49,8	0,4	0,37	-
23.02.2025	4,43	0	198,955	202,107	0	196,124	199,747	0	24	0	55,5	50,1	0,4	0,38	-
24.02.2025	3,923	0	198,452	201,56	0	195,933	199,449	0	24	0	52,3	47,5	0,4	0,37	-
25.02.2025	3,915	0	197,419	200,504	0	194,927	198,423	0	24	0	52,1	47,3	0,4	0,38	-
26.02.2025	3,599	0	198,321	201,402	0	196,023	199,464	0	24	0	50	45,6	0,4	0,38	-
27.02.2025	3,438	0	199,182	202,244	0	196,974	200,374	0	24	0	48,9	44,7	0,4	0,37	-
28.02.2025	3,662	0	198,98	202,305	0	196,64	200,336	0	24	0	50,3	45,9	0,4	0,37	-
01.03.2025	3,999	0	198,739	202,199	0	196,179	200,065	0	24	0	52,6	47,7	0,4	0,37	-
02.03.2025	3,587	0	198,511	201,794	0	196,213	199,848	0	24	0	49,9	45,5	0,4	0,37	-
03.03.2025	3,332	0	198,475	201,712	0	196,339	199,896	0	24	0	48,2	44,1	0,4	0,37	-
04.03.2025	3,086	0	197,712	200,902	0	195,745	199,227	0	24	0	46,4	42,6	0,4	0,37	-
05.03.2025	2,828	0	197,115	200,265	0	195,308	198,72	0	24	0	44,6	41,1	0,4	0,37	-
06.03.2025	2,71	0	196,904	200,033	0	195,201	198,567	0	24	0	43,3	40	0,4	0,37	-
07.03.2025	2,886	0	198,384	201,704	0	196,497	200,089	0	24	0	45,2	41,7	0,38	0,35	-
08.03.2025	2,865	0	199,049	202,319	0	197,15	200,688	0	24	0	45,1	41,6	0,39	0,36	-
09.03.2025	2,633	0	199,686	203,001	0	197,88	201,433	0	24	0	44	40,8	0,39	0,36	-
10.03.2025	2,194	0	199,691	202,932	0	198,165	201,601	0	24	0	40,7	38	0,4	0,37	-
11.03.2025	3,282	0	201,598	205,458	0	199,416	203,585	0	24	0	48,3	44,4	0,4	0,37	-
12.03.2025	3,145	0	198,735	202,341	0	196,65	200,565	0	24	0	47,5	43,7	0,4	0,37	-
13.03.2025	3,465	0	192,928	196,32	0	190,717	194,458	0	24	0	49,6	45,3	0,4	0,38	-
14.03.2025	3,962	0	200,02	203,893	0	197,433	201,71	0	24	0	52,8	48	0,41	0,38	-
15.03.2025	4,22	0	201,221	205,399	0	198,438	203,048	0	24	0	54,7	49,6	0,41	0,38	-
16.03.2025	4,059	0	201,261	205,355	0	198,561	203,083	0	24	0	53,7	48,8	0,41	0,38	-
17.03.2025	4,4	0	201,11	205,246	0	198,218	202,807	0	24	0	55,7	50,4	0,41	0,38	-
18.03.2025	3,704	0	200,156	204,109	0	197,71	202,034	0	24	0	51,3	46,8	0,4	0,37	-
19.03.2025	3,535	0	200,746	204,136	0	198,435	202,188	0	24	0	49,7	45,4	0,4	0,37	-
20.03.2025	3,348	0	200,931	204,072	0	198,652	202,132	0	24	0	49,2	45,1	0,4	0,37	-
Итого:	99,55	0	5573,836	5669,184	0	5509,062	5614,423	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,777														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1359,109	54762,041	55031,454	0	53900,401	54334,179	0	13495	1
20.03.2025	1458,658	60335,879	60700,639	0	59409,459	59948,604	0	14167	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 11:26:28