

#121710#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
1132
4280
ВКТ-7
00122960
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,11	0	78,43	77,88	0	76,27	76,37	0	0	24	0	0	80	65,5	14,56	0,7	0,7	-
22.02.2025	1,009	0	80,16	79,49	0	78,08	78,03	0	0	24	0	0	76,8	63,8	12,94	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,97	0	78,25	77,79	0	76,29	76,4	0	0	24	0	0	75,1	62,4	12,7	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,962	0	79,64	79,27	0	77,7	77,93	0	0	24	0	0	73,4	61,1	12,35	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,91	0	76,83	76,49	0	75,14	75,29	0	0	24	0	0	71,3	59,2	12,15	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,924	0	80,74	80,42	0	78,89	79,14	0	0	24	0	0	71,3	59,6	11,72	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,882	0	80,54	80,28	0	78,82	79,07	0	0	24	0	0	69,5	58,3	11,21	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,894	0	77,93	77,6	0	76,24	76,4	0	0	24	0	0	70,3	58,6	11,72	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,932	0	80,11	79,52	0	78,23	78,17	0	0	24	0	0	72,8	60,8	11,93	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,926	0	82,07	81,37	0	80,12	79,97	0	0	24	0	0	72,2	60,7	11,57	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,904	0	80,48	80,15	0	78,71	78,89	0	0	24	0	0	70,2	58,7	11,53	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,887	0	60,06	59,93	0	58,74	59,08	0	0	24	0	0	70	54,8	15,11	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,84	0	40,4	40,19	0	39,53	39,79	0	0	24	0	0	69	47,7	21,26	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,814	0	38,03	37,79	0	37,22	37,38	0	0	24	0	0	69,1	47,2	21,91	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,781	0	37,06	36,86	0	36,27	36,48	0	0	24	0	0	68,7	47,1	21,6	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,732	0	35,35	35,08	0	34,6	34,72	0	0	24	0	0	68,6	47,4	21,12	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,718	0	33,39	33,12	0	32,67	32,8	0	0	24	0	0	68,3	46,3	21,98	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,68	0	29,88	29,64	0	29,25	29,35	0	0	24	0	0	68,7	45,4	23,3	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,943	0	47,71	47,53	0	46,7	47,01	0	0	24	0	0	69,4	49,2	20,2	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,908	0	44,05	43,84	0	43,11	43,34	0	0	24	0	0	70	48,9	21,06	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,963	0	55,44	55,14	0	54,16	54,38	0	0	24	0	0	71,9	54,1	17,77	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,994	0	43,08	42,63	0	42,08	42,14	0	0	24	0	0	73,8	50,1	23,71	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,951	0	41,62	41,2	0	40,58	40,73	0	0	24	0	0	74	50,5	23,48	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,988	0	44,22	43,83	0	43,11	43,28	0	0	24	0	0	74,5	51,5	23,01	0,7	0,7	-
17.03.2025	1,058	0	46,05	45,74	0	44,9	45,17	0	0	24	0	0	75,1	51,6	23,57	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,985	0	44,82	44,49	0	43,79	43,96	0	0	24	0	0	72,9	50,4	22,53	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,952	0	46,75	46,45	0	45,7	45,9	0	0	24	0	0	71	50,2	20,86	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,847	0	40,78	40,48	0	39,87	39,99	0	0	24	0	0	69,9	48,6	21,26	0,7	0,7	-
Итого:	25,464	0	1603,87	1594,2	0	1566,77	1571,16	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,464																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	661,99	47326,92	46947,62	0	46242,74	46220,04	0
20.03.2025	687,454	48930,79	48541,82	0	47809,51	47791,2	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:47:21