

#126822#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")  
1132  
4280  
ВКТ-7  
00122960  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 21.03.2025 | 0,862       | 0            | 42,63      | 42,46      | 0          | 41,75   | 42,03   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 47,9      | 20,67 | 0,7        | 0,7        | 5,6            |
| 22.03.2025 | 0,836       | 0            | 40,08      | 39,71      | 0          | 39,2    | 39,29   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 48,2      | 21,33 | 0,7        | 0,7        | 5,7            |
| 23.03.2025 | 0,815       | 0            | 40,6       | 40,32      | 0          | 39,74   | 39,9    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 48        | 20,55 | 0,7        | 0,7        | 6,8            |
| 24.03.2025 | 0,873       | 0            | 43,21      | 42,95      | 0          | 42,29   | 42,45   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69        | 48,4      | 20,68 | 0,7        | 0,7        | 5,5            |
| 25.03.2025 | 0,826       | 0            | 42,11      | 41,9       | 0          | 41,21   | 41,45   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 48,7      | 20,11 | 0,7        | 0,7        | 4,4            |
| 26.03.2025 | 0,872       | 0            | 43,7       | 43,46      | 0          | 42,73   | 42,97   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 48,1      | 20,45 | 0,7        | 0,7        | 6,9            |
| 27.03.2025 | 0,856       | 0            | 42,49      | 42,25      | 0          | 41,58   | 41,77   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 47,9      | 20,57 | 0,7        | 0,7        | 5,7            |
| 28.03.2025 | 0,743       | 0            | 33,7       | 33,35      | 0          | 32,97   | 33,02   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,5      | 46        | 22,55 | 0,7        | 0,7        | 8,9            |
| 29.03.2025 | 0,662       | 0            | 29,84      | 29,55      | 0          | 29,19   | 29,26   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 45,3      | 22,75 | 0,7        | 0,7        | 9,9            |
| 30.03.2025 | 0,753       | 0            | 36,65      | 36,35      | 0          | 35,91   | 35,94   | 0         | 0         | 23          | 0          | 0      | 68,6      | 47,6      | 21,08 | 0,7        | 0,7        | 6,8            |
| 31.03.2025 | 0,854       | 0            | 53,55      | 53,33      | 0          | 52,4    | 52,62   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69        | 52,7      | 16,28 | 0,7        | 0,7        | 5,9            |
| 01.04.2025 | 0,877       | 0            | 43,88      | 43,65      | 0          | 42,92   | 43,17   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69        | 48,4      | 20,51 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.04.2025 | 0,775       | 0            | 36,33      | 36,17      | 0          | 35,56   | 35,78   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 46,8      | 21,82 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.04.2025 | 0,665       | 0            | 28,66      | 28,48      | 0          | 28,06   | 28,17   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 45        | 23,69 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.04.2025 | 0,794       | 0            | 38,01      | 37,76      | 0          | 37,23   | 37,36   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 47,4      | 21,35 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.04.2025 | 0,909       | 0            | 43,65      | 43,34      | 0          | 42,66   | 42,82   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 50,6      | 21,27 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.04.2025 | 0,978       | 0            | 44,58      | 44,22      | 0          | 43,49   | 43,67   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 73,7      | 51,2      | 22,47 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.04.2025 | 0,934       | 0            | 41,85      | 41,52      | 0          | 40,85   | 41,04   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,8      | 49,9      | 22,92 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.04.2025 | 0,903       | 0            | 42,25      | 41,95      | 0          | 41,3    | 41,48   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,7      | 48,8      | 21,89 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.04.2025 | 0,917       | 0            | 43,1       | 42,86      | 0          | 42,11   | 42,39   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,1      | 49,3      | 21,78 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.04.2025 | 0,946       | 0            | 45,67      | 45,5       | 0          | 44,63   | 44,97   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 50        | 21,23 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.04.2025 | 0,87        | 0            | 42,6       | 42,26      | 0          | 41,68   | 41,79   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,8      | 48,9      | 20,9  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.04.2025 | 0,787       | 0            | 37,8       | 37,51      | 0          | 37      | 37,09   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,9      | 47,6      | 21,26 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.04.2025 | 0,563       | 0            | 24,22      | 23,92      | 0          | 23,73   | 23,7    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 44,3      | 23,74 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.04.2025 | 0,587       | 0            | 24,16      | 23,83      | 0          | 23,67   | 23,61   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 43        | 24,91 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.04.2025 | 0,483       | 0            | 19,89      | 19,57      | 0          | 19,46   | 19,43   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 43,3      | 24,84 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.04.2025 | 0,576       | 0            | 23,35      | 22,98      | 0          | 22,89   | 22,79   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 67,7      | 42,5      | 25,24 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.04.2025 | 0,278       | 0            | 14,42      | 14,07      | 0          | 14,14   | 13,93   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,7      | 47        | 19,76 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.04.2025 | 0,04        | 0            | 8,15       | 7,85       | 0          | 8,02    | 7,78    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 62        | 56,5      | 5,53  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.04.2025 | 0,027       | 0            | 6,52       | 6,2        | 0          | 6,49    | 6,18    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 61,2      | 56,5      | 4,77  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.04.2025 | 0,032       | 0            | 5,32       | 4,99       | 0          | 5,32    | 4,99    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 61        | 54,4      | 6,6   | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 21,893      | 0            | 1062,97    | 1054,26    | 0          | 1040,18 | 1042,84 | 0         | 0         | 743         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 21,893      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.03.2025 | 687,454  | 48930,79 | 48541,82 | 0       | 47809,51 | 47791,2  | 0      |
| 20.04.2025 | 709,347  | 49993,76 | 49596,08 | 0       | 48849,69 | 48834,04 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 13:11:23