

#131150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
1132
4280
ВКТ-7
00122960
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,051	0	6,95	6,64	0	6,89	6,61	0	0	24	0	0	61,2	54,1	7,18	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,055	0	5,37	5,13	0	5,36	5,13	0	0	24	0	0	61,9	51,8	10,09	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,063	0	7,05	6,85	0	6,97	6,79	0	0	24	0	0	63,7	55	8,7	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,056	0	5,83	5,66	0	5,81	5,64	0	0	24	0	0	62,4	53,1	9,37	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,06	0	5,09	4,92	0	5,08	4,92	0	0	24	0	0	61,5	50,3	11,19	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,047	0	4,49	4,34	0	4,49	4,34	0	0	24	0	0	60,7	51,5	9,18	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,05	0	5,16	5,03	0	5,14	5,01	0	0	24	0	0	61,8	53,3	8,55	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,062	0	5,99	5,89	0	5,94	5,86	0	0	24	0	0	62,9	52,6	10,28	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,062	0	5,62	5,52	0	5,56	5,5	0	0	24	0	0	62,5	51,4	11,09	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,067	0	5,69	5,67	0	5,64	5,65	0	0	24	0	0	62,8	51,4	11,49	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,049	0	4,9	4,77	0	4,89	4,76	0	0	24	0	0	61,4	52,5	8,91	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,044	0	5,1	5	0	5,08	4,99	0	0	24	0	0	61,7	53,8	7,83	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,033	0	5,34	5,21	0	5,33	5,2	0	0	24	0	0	60,6	54	6,58	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,043	0	5,55	5,44	0	5,53	5,42	0	0	24	0	0	62,4	55,1	7,23	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,056	0	5,46	5,44	0	5,44	5,43	0	0	24	0	0	62,6	53	9,7	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,05	0	7,02	7,05	0	6,95	7	0	0	24	0	0	60,8	53,6	7,18	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,053	0	5,3	5,26	0	5,27	5,26	0	0	24	0	0	61,7	51,7	9,96	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,045	0	4,73	4,67	0	4,72	4,66	0	0	24	0	0	61,6	52,8	8,81	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,044	0	4,91	4,84	0	4,89	4,82	0	0	24	0	0	62,1	53,8	8,27	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,047	0	4,39	4,32	0	4,39	4,32	0	0	24	0	0	61,4	52	9,35	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,044	0	5,32	5,26	0	5,29	5,23	0	0	24	0	0	62,6	55	7,59	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,054	0	5,01	4,97	0	4,99	4,96	0	0	24	0	0	62,4	52,3	10,11	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,055	0	5,51	5,53	0	5,47	5,5	0	0	24	0	0	63	53,6	9,41	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,061	0	5,17	5,13	0	5,15	5,12	0	0	24	0	0	62,7	51,1	11,6	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,697	0	32,93	32,8	0	32,26	32,47	0	0	24	0	0	68	46,4	21,55	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,876	0	43,42	43,17	0	42,53	42,7	0	0	24	0	0	68,4	47,8	20,63	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,848	0	40,2	39,79	0	39,36	39,33	0	0	24	0	0	68,7	47,2	21,57	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,753	0	34,27	33,84	0	33,53	33,51	0	0	24	0	0	68,8	46,3	22,51	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,727	0	32,98	32,62	0	32,33	32,29	0	0	24	0	0	68,2	45,7	22,52	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,623	0	26,37	26,01	0	25,82	25,76	0	0	24	0	0	68,6	44,4	24,18	0,7	0,7	-
Итого:	5,775	0	341,12	336,77	0	336,1	334,18	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,775																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2025	709,347	49993,76	49596,08	0	48849,69	48834,04	0
20.05.2025	715,122	50334,88	49932,85	0	49185,79	49168,22	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 10:06:20