

#134133#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель	Региональный перинатальный центр, ГАУ
Адрес потребителя	Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
Номер абонента	1132
Порядковый номер	4280
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00122960
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,563	0	22,8	22,51	0	22,32	22,3	0	0	24	0	0	68	42,8	25,24	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,656	0	27,63	27,28	0	27,09	27,02	0	0	24	0	0	68,3	44,1	24,19	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,646	0	27,61	27,18	0	27	26,93	0	0	24	0	0	68,1	44,1	23,99	0,7	0,7	-
24.05.2025	0,587	0	24,83	24,45	0	24,3	24,21	0	0	24	0	0	68	43,9	24,13	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,515	0	20,9	20,57	0	20,46	20,41	0	0	24	0	0	67,8	42,6	25,12	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,235	0	12,65	12,61	0	12,44	12,51	0	0	24	0	0	66,8	48	18,85	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,045	0	5,65	5,78	0	5,59	5,75	0	0	24	0	0	63,5	55,4	8,08	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,045	0	5,83	5,91	0	5,77	5,87	0	0	24	0	0	63,6	55,6	8,09	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,048	0	7,19	7,24	0	7,1	7,18	0	0	24	0	0	64,5	57,6	6,89	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,05	0	6,56	6,56	0	6,5	6,52	0	0	24	0	0	64	56,3	7,72	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,035	0	20,02	20,13	0	19,72	19,84	0	0	24	0	0	62,1	60,4	1,73	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,032	0	4,9	5,01	0	4,87	4,98	0	0	24	0	0	63,5	56,4	7,14	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,061	0	5,28	5,14	0	5,24	5,11	0	0	24	0	0	64,2	52,4	11,71	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,063	0	5,26	5,16	0	5,23	5,13	0	0	24	0	0	64,1	51,7	12,44	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,062	0	3,91	3,77	0	3,91	3,77	0	0	24	0	0	63	46,6	16,44	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,07	0	4,14	3,99	0	4,12	3,98	0	0	24	0	0	63,8	46,8	16,96	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,061	0	4,53	4,41	0	4,5	4,38	0	0	24	0	0	64,9	51,3	13,58	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,049	0	3,78	3,69	0	3,76	3,67	0	0	24	0	0	64,2	51,3	12,89	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,048	0	3,49	3,42	0	3,48	3,41	0	0	24	0	0	63,5	50,1	13,38	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,061	0	4,2	4,1	0	4,19	4,09	0	0	24	0	0	62	47,5	14,42	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,049	0	11,8	11,72	0	11,72	11,64	0	0	24	0	0	47,5	43,4	4,13	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,067	0	4,23	3,9	0	4,23	3,9	0	0	24	0	0	61,4	44,8	16,54	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,053	0	3,83	3,48	0	3,83	3,48	0	0	24	0	0	60,9	46,3	14,65	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,049	0	3,52	3,21	0	3,52	3,21	0	0	24	0	0	61,7	46,5	15,23	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,054	0	3,38	3,14	0	3,38	3,14	0	0	24	0	0	63	46,3	16,66	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,048	0	3,37	3,23	0	3,36	3,22	0	0	24	0	0	63,2	48,3	14,92	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,065	0	3,9	3,8	0	3,88	3,78	0	0	24	0	0	64,2	47,3	16,91	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,066	0	3,45	3,38	0	3,45	3,38	0	0	24	0	0	63,7	44,5	19,28	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,057	0	3,16	3,14	0	3,16	3,14	0	0	24	0	0	63,4	45,6	17,78	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,059	0	3,2	3,23	0	3,2	3,23	0	0	24	0	0	63,4	45,3	18,14	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,061	0	3,29	3,24	0	3,29	3,24	0	0	24	0	0	63,6	45,1	18,48	0,7	0,7	-
Итого:	4,56	0	268,29	264,38	0	264,61	262,42	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,56																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2025	715,122	50334,88	49932,85	0	49185,79	49168,22	0
20.06.2025	719,682	50603,17	50197,23	0	49450,4	49430,64	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.06.2025 11:39:55