

#109362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Комсомольская 36, Калининград ("Центр планирования семьи")
1132
4280
ВКТ-7
00122960
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2024	0,977	0	149,82	149,45	0	145,95	146,15	0	0	24	0	0	76,7	70	6,7	0,7	0,7	0,5
22.11.2024	0,958	0	149,47	149,36	0	145,61	146,09	0	0	24	0	0	76,6	70	6,59	0,7	0,7	0,5
23.11.2024	0,937	0	149,53	148,99	0	145,78	145,8	0	0	24	0	0	75,6	69,2	6,42	0,7	0,7	0,5
24.11.2024	0,926	0	151,15	150,94	0	147,39	147,74	0	0	24	0	0	74,8	68,6	6,28	0,7	0,7	1,2
25.11.2024	0,863	0	154,52	154,53	0	151,14	151,64	0	0	24	0	0	70	64,3	5,71	0,7	0,7	5,9
26.11.2024	0,841	0	152,61	152,54	0	149,31	149,7	0	0	24	0	0	69,7	64,1	5,64	0,7	0,7	7,3
27.11.2024	0,818	0	146,97	147,13	0	143,78	144,42	0	0	24	0	0	69,2	63,5	5,7	0,7	0,7	4,7
28.11.2024	0,83	0	149,49	149,63	0	146,22	146,8	0	0	24	0	0	69,7	64	5,69	0,7	0,7	4,4
29.11.2024	0,838	0	150,79	150,76	0	147,51	147,95	0	0	24	0	0	69,6	64	5,67	0,7	0,7	4,2
30.11.2024	0,816	0	146,96	146,98	0	143,73	144,23	0	0	24	0	0	70	64,3	5,68	0,7	0,7	4,1
01.12.2024	0,87	0	150,31	150	0	146,81	147,05	0	0	24	0	0	72,1	66,2	5,93	0,7	0,7	2,2
02.12.2024	0,891	0	149,7	149,83	0	146,21	146,82	0	0	24	0	0	72,6	66,5	6,09	0,7	0,7	2,9
03.12.2024	0,886	0	90,91	90,79	0	88,86	89,24	0	0	24	0	0	70,9	60,9	9,94	0,7	0,7	-
04.12.2024	0,998	0	45,53	45,17	0	44,43	44,63	0	0	24	0	0	73,3	50,8	22,52	0,7	0,7	-
05.12.2024	0,958	0	43,41	43,03	0	42,4	42,52	0	0	24	0	0	72,4	49,8	22,58	0,7	0,7	-
06.12.2024	1,005	0	45,1	44,69	0	44,06	44,16	0	0	24	0	0	73,8	51	22,88	0,7	0,7	-
07.12.2024	1,003	0	42,3	41,76	0	41,26	41,26	0	0	24	0	0	75,6	51,2	24,34	0,7	0,7	-
08.12.2024	0,981	0	43,26	42,85	0	42,23	42,34	0	0	24	0	0	74,1	50,8	23,26	0,7	0,7	-
09.12.2024	1,029	0	45,35	44,94	0	44,28	44,44	0	0	24	0	0	73,7	50,4	23,24	0,7	0,7	-
10.12.2024	1,043	0	43,68	43,27	0	42,54	42,76	0	0	24	0	0	76,4	52	24,46	0,7	0,7	-
11.12.2024	0,958	0	41,43	41,14	0	40,44	40,65	0	0	24	0	0	73,8	50,1	23,74	0,7	0,7	-
12.12.2024	0,984	0	42,3	42,05	0	41,28	41,56	0	0	24	0	0	74	50,2	23,86	0,7	0,7	-
13.12.2024	1,083	0	43,5	43,12	0	42,35	42,6	0	0	24	0	0	77,6	52,1	25,58	0,7	0,7	-
14.12.2024	1,063	0	45,77	45,32	0	44,55	44,73	0	0	24	0	0	77,2	53,3	23,9	0,7	0,7	-
15.12.2024	0,939	0	43,74	43,35	0	42,71	42,82	0	0	24	0	0	72,6	50,7	21,93	0,7	0,7	-
16.12.2024	0,862	0	40,72	40,41	0	39,87	39,99	0	0	24	0	0	69,7	48	21,67	0,7	0,7	-
17.12.2024	0,859	0	43,32	43,18	0	42,4	42,68	0	0	24	0	0	68,6	48,3	20,33	0,7	0,7	-
18.12.2024	0,877	0	42,68	42,48	0	41,76	41,98	0	0	24	0	0	69,2	48,2	20,98	0,7	0,7	-
19.12.2024	0,785	0	36,03	35,82	0	35,27	35,52	0	0	24	0	0	68,8	46,5	22,26	0,7	0,7	-
Итого:	26,878	0	2580,35	2573,51	0	2520,13	2528,27	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,878																	

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2024	574,931	39760,46	39413,23	0	38861,23	38820,71	0
19.12.2024	601,809	42340,81	41986,74	0	41381,36	41348,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.12.2024 7:27:48