

#119599#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1246105

Номер абонента:

Адрес установки:

Шевцовой, 5 отоп. ООО ЖКМР

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.02	1,038	97,5	97,8	0,3	---	57,48	46,91	0,90	0,50	24,00
24.02	0,937	97,5	97,8	0,3	---	54,42	44,90	0,90	0,50	24,00
25.02	0,940	97,4	97,7	0,3	---	54,78	45,21	0,90	0,50	24,00
26.02	0,888	97,6	97,9	0,3	---	53,24	44,22	0,90	0,50	24,00
27.02	0,872	97,4	97,6	0,3	---	52,75	43,87	0,90	0,50	24,00
28.02	0,908	97,6	97,8	0,3	---	53,56	44,32	0,90	0,50	24,00
01.03	0,964	97,4	97,7	0,3	---	54,96	45,15	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,55	682,3	684,3	2,0	0,0	54,46	44,94	0,90	0,50	168,00
02.03	0,950	97,6	97,9	0,3	---	54,47	44,81	0,90	0,50	24,00
03.03	0,929	97,5	97,8	0,3	---	53,64	44,19	0,90	0,50	24,00
04.03	0,908	97,4	97,6	0,3	---	53,10	43,85	0,90	0,50	24,00
05.03	0,842	97,5	97,8	0,3	---	51,52	42,96	0,90	0,50	24,00
06.03	0,822	97,4	97,7	0,3	---	51,20	42,84	0,90	0,50	24,00
07.03	0,834	97,6	97,9	0,3	---	51,87	43,40	0,90	0,50	24,00
08.03	0,818	97,8	98,0	0,3	---	51,72	43,43	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,10	682,8	684,7	1,9	0,0	52,50	43,64	0,90	0,50	168,00
09.03	0,800	97,5	97,8	0,3	---	51,61	43,49	0,90	0,50	24,00
10.03	0,771	97,8	98,1	0,3	---	51,05	43,25	0,90	0,50	24,00
11.03	0,877	97,6	97,9	0,3	---	53,39	44,48	0,90	0,50	24,00
12.03	0,860	97,7	97,9	0,3	---	52,80	44,08	0,90	0,50	24,00
13.03	0,907	97,4	97,7	0,3	---	54,05	44,83	0,90	0,50	24,00
14.03	0,975	97,7	98,0	0,3	---	55,78	45,87	0,90	0,50	24,00
15.03	1,008	97,6	97,9	0,3	---	56,87	46,62	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,20	683,2	685,1	1,9	0,0	53,65	44,66	0,90	0,50	168,00
16.03	1,014	97,8	98,0	0,3	---	56,95	46,65	0,90	0,50	24,00
17.03	1,053	97,6	97,9	0,3	---	58,07	47,35	0,90	0,50	24,00
18.03	0,988	97,5	97,8	0,3	---	55,77	45,71	0,90	0,50	24,00
19.03	0,961	97,4	97,7	0,3	---	55,06	45,27	0,90	0,50	24,00
20.03	0,907	97,8	98,0	0,3	---	54,26	45,07	0,90	0,50	24,00
21.03	0,854	97,5	97,8	0,3	---	52,67	43,98	0,90	0,50	24,00
22.03	0,872	97,6	97,8	0,3	---	53,22	44,36	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,65	683,1	685,0	1,9	0,0	55,14	45,48	0,90	0,50	168,00
23.03	0,839	97,4	97,7	0,3	---	52,57	44,03	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,84	97,4	97,7	0,3	0,0	52,57	44,03	0,90	0,50	24,00
Итого:	26,34	2828,9	2836,9	8,0	0,0	53,89	44,66	0,90	0,50	696,0

dT= 9,23

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч
	696,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		26,34					
Показания интеграторов	На 24:00 22.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 12:00 24.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	127,66	153,99	26,34		154,44		
Расход теплоносителя M1, т	13332,1	16161,0	2828,9		16213,6		
Расход теплоносителя M2, т	13378,2	16215,1	2836,9		16267,9		
Время наработки, ч	6509,5	6205,5	696,0		6218,4		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

