

#131149#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ

Суворова 35, Калининград

3691

4106

ВКТ-7

00104205

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,15	0	30,31	31,65	0	29,69	31,1	0	0	24	0	0	66	60,9	5,13	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,138	0	28,8	30,1	0	28,23	29,6	0	0	24	0	0	66	61	4,99	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,016	0	31,07	32,4	0	30,46	31,77	0	0	24	0	0	66,1	65,6	0,59	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,165	0	29,95	31,23	0	29,4	30,71	0	0	24	0	0	65,9	60,3	5,58	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,154	0	31,4	32,65	0	30,78	32,12	0	0	24	0	0	66,1	61	5,07	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,014	0	32,9	34,43	0	32,22	33,73	0	0	24	0	0	66,8	66,3	0,47	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,011	0	34,92	36,7	0	34,21	35,97	0	0	24	0	0	66,7	66,4	0,37	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,155	0	33,94	35,38	0	33,27	34,76	0	0	24	0	0	66,1	61,5	4,63	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,153	0	34,08	35,31	0	33,39	34,68	0	0	24	0	0	66,4	61,8	4,6	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,153	0	34,89	36,14	0	34,2	35,5	0	0	24	0	0	66,5	62,1	4,43	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,138	0	36,41	37,88	0	35,67	37,17	0	0	24	0	0	66,6	62,8	3,85	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,028	0	42,82	44,51	0	41,96	43,61	0	0	24	0	0	67,1	66,4	0,69	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,016	0	44,38	46,24	0	43,46	45,29	0	0	24	0	0	67,5	67,2	0,33	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,023	0	46,22	48,07	0	45,28	47,07	0	0	24	0	0	67,2	66,7	0,52	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,15	0	39,4	40,64	0	38,6	39,91	0	0	24	0	0	66,5	62,6	3,92	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,172	0	31,08	32,07	0	30,45	31,51	0	0	24	0	0	66,1	60,5	5,62	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,14	0	31,34	32,54	0	30,74	31,97	0	0	24	0	0	66,2	61,6	4,55	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,028	0	39,24	40,82	0	38,48	40,03	0	0	24	0	0	66,6	65,9	0,65	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,019	0	42,46	44,33	0	41,61	43,43	0	0	24	0	0	67	66,7	0,34	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,025	0	38,97	40,91	0	38,21	40,08	0	0	24	0	0	66,8	66,2	0,62	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,016	0	40,1	41,75	0	39,3	40,94	0	0	24	0	0	67	66,7	0,35	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,179	0	33,46	34,8	0	32,8	34,23	0	0	24	0	0	66	60,6	5,39	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,506	0	39,08	40,35	0	38,31	39,82	0	0	24	0	0	66,4	53,2	13,21	0,7	0,7	-
14.05.2025	1,797	0	78,29	79,44	0	76,62	78,69	0	0	24	0	0	68,7	45,2	23,49	0,7	0,7	-
15.05.2025	1,914	0	91,54	93,1	0	89,61	92,08	0	0	24	0	0	69,1	47,7	21,38	0,7	0,7	-
16.05.2025	1,833	0	86,24	88,1	0	84,41	87,21	0	0	24	0	0	68,7	46,9	21,76	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,608	0	77,6	79,49	0	75,97	78,65	0	0	24	0	0	68,9	47,7	21,18	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,374	0	63,89	65,75	0	62,56	65,1	0	0	24	0	0	68,1	46,2	21,95	0,7	0,7	-
19.05.2025	1,357	0	61,95	63,46	0	60,62	62,8	0	0	24	0	0	68,3	45,9	22,37	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,145	0	52,52	54,11	0	51,43	53,56	0	0	24	0	0	67,6	45,4	22,26	0,7	0,7	-
Итого:	13,577	0	1339,25	1384,35	0	1311,94	1363,09	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,577																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2025	1102,806	59139,44	59955,7	0	57822,02	59207,74	0
20.05.2025	1116,383	60478,69	61340,05	0	59133,96	60570,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 9:55:07