

#35761#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ракета, ЖСК, УК
Фрунзе 52-56, г. Калининград
38
2973
SKM-01
31491
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.08.2023	1,031	31,21	24	0	70,2	42,3	-
25.08.2023	0,99	30,24	24	0	70,2	42,5	-
26.08.2023	1,003	30,52	24	0	70,3	42,5	-
27.08.2023	0,972	30,11	24	0	70	42,6	-
28.08.2023	0,996	31,35	24	0	69,3	42,4	-
29.08.2023	0,998	31,51	24	0	69,1	42,3	-
30.08.2023	1,024	38,15	24	0	67,6	42,8	-
31.08.2023	1,024	33,21	24	0	68,2	42	-
01.09.2023	1,058	33,43	24	0	68,5	41,7	-
02.09.2023	1,109	33,91	24	0	69,1	41,5	-
03.09.2023	1,135	34,6	24	0	69	41,4	-
04.09.2023	1,101	34,27	24	0	68,6	41,5	-
05.09.2023	1,08	33,78	24	0	68,8	41,8	-
06.09.2023	1,066	32,8	24	0	69,3	41,9	-
07.09.2023	1,065	32,82	24	0	69,2	41,8	-
08.09.2023	1,031	32,18	24	0	69,1	42	-
09.09.2023	1,034	32,43	24	0	69	42,1	-
10.09.2023	1,05	32,78	24	0	69,2	42,1	-
11.09.2023	0,997	31,11	24	0	69,3	42,3	-
12.09.2023	1	30,88	24	0	69,6	42,3	-
13.09.2023	1,006	32,38	24	0	68,7	42,4	-
14.09.2023	1,017	32,63	24	0	68,6	42,2	-
15.09.2023	1,047	32,41	24	0	69,3	42	-
16.09.2023	1,078	32,09	24	0	69,7	41,4	-
17.09.2023	1,1	32,96	24	0	69,4	41,3	-
18.09.2023	1,071	32,35	24	0	69,4	41,5	-
19.09.2023	0,845	34,72	24	0	65,3	37,8	-
20.09.2023	1,095	32,21	24	0	70,9	41,2	-
21.09.2023	1,077	30,37	24	0	71,4	41,2	-
22.09.2023	1,072	31,32	24	0	70,2	41,3	-
23.09.2023	1,094	32,79	24	0	69,5	41,4	-
Итого:	32,266	1007,52	744	0	0	0	0
Гкал	27,749						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.08.2023	9710,187	430232,08	66795,53
23.09.2023	9742,453	431239,6	67539,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2023 7:49:45