

#35867#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

РОСИНКАС
Нарвская 91А, Калининград
888
3908
ВКТ-7
00105191
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,016	3,33	3,28	3,33	3,28	0,05	24	0	0	54,5	50,2	4,28	0	0	-
22.09.2023	0,011	3,17	3,13	3,17	3,13	0,04	24	0	0	53,7	49,4	4,34	0	0	-
23.09.2023	0,011	3,11	3,06	3,11	3,06	0,05	24	0	0	53,2	48,9	4,31	0	0	-
24.09.2023	0,011	3,11	3,06	3,11	3,06	0,05	24	0	0	53,2	48,9	4,28	0	0	-
25.09.2023	0,017	3,29	3,26	3,29	3,26	0,03	24	0	0	53,5	48,4	5,11	0	0	-
26.09.2023	0,016	3,26	3,22	3,26	3,22	0,04	24	0	0	52,9	48,1	4,83	0	0	-
27.09.2023	0,014	3,27	3,25	3,27	3,25	0,02	24	0	0	53,8	48,3	5,51	0	0	-
28.09.2023	0,014	3,28	3,25	3,28	3,25	0,03	24	0	0	54	48,6	5,43	0	0	-
29.09.2023	0,016	3,36	3,32	3,36	3,32	0,04	24	0	0	54,2	48,9	5,28	0	0	-
30.09.2023	0,01	3,31	3,28	3,31	3,28	0,03	24	0	0	54,2	50,6	3,63	0	0	-
01.10.2023	0,011	3,22	3,19	3,22	3,19	0,03	24	0	0	53,9	50,1	3,79	0	0	-
02.10.2023	0,018	3,19	3,15	3,19	3,15	0,04	24	0	0	53,5	47,5	6,03	0	0	-
03.10.2023	0,013	3,2	3,16	3,2	3,16	0,04	24	0	0	53,6	48,5	5,08	0	0	-
04.10.2023	0,014	2,98	2,93	2,98	2,93	0,05	24	0	0	51,9	46,3	5,59	0	0	-
05.10.2023	0,016	3,31	3,25	3,31	3,25	0,06	24	0	0	52,9	48,1	4,82	0	0	-
06.10.2023	0,033	4,01	3,92	4	3,91	0,09	24	0	0	55	46,6	8,42	0	0	-
07.10.2023	0,011	3,14	3,07	3,14	3,07	0,07	24	0	0	53,3	49	4,27	0	0	-
08.10.2023	0,016	3,24	3,18	3,24	3,18	0,06	24	0	0	52,9	47,7	5,24	0	0	-
09.10.2023	0,353	36,41	35,53	35,68	35,01	0,67	24	0	0	66,7	56,7	10	0	0	-
10.10.2023	0,191	22,87	22,3	22,4	21,94	0,46	24	0	0	68,7	60,2	8,49	0	0	-
11.10.2023	0,325	31,98	31,27	31,34	30,81	0,53	24	0	0	67,6	57,2	10,4	0	0	-
12.10.2023	0,3	35,33	34,57	34,59	34,03	0,56	24	0	0	69,3	60,6	8,67	0	0	-
13.10.2023	0,028	5,57	5,34	5,57	5,34	0,23	24	0	0	66,8	62,9	3,94	0	0	-
14.10.2023	0,029	5,6	5,4	5,6	5,4	0,2	24	0	0	67	62,5	4,46	0	0	-
15.10.2023	0,309	52,01	51,14	50,93	50,23	0,7	24	0	0	69,2	63,2	5,97	0	0	-
16.10.2023	0,606	109,76	108,02	107,29	105,89	1,4	24	0	0	70,8	65,1	5,63	0	0	-
17.10.2023	0,877	169,66	167,71	165,81	164,44	1,37	24	0	0	70,6	65,4	5,28	0	0	-
18.10.2023	0,37	82,89	82,39	81,11	80,81	0,3	24	0	0	70,3	65,8	4,53	0	0	-
19.10.2023	0,216	24,97	24,6	24,47	24,23	0,24	24	0	0	70	61,3	8,69	0	0	-
20.10.2023	0,828	80,35	78,93	78,49	77,58	0,91	24	0	0	71,7	61,2	10,54	0	0	-
Итого:	4,7	716,18	705,16	702,05	693,66	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,7														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2023	779,109	50202,3	49223,46	49028,65	48489,16
20.10.2023	783,809	50918,48	49928,62	49730,7	49182,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 11:27:17