

#126804#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК

Димитрова 33-35, г.Калининград

3370

4871

ВКТ-7

00123421

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.03.2025	1,042	0	75,77	76	0	74,52	75,28	0	0	24	0	0	60,6	46,6	13,98	0,7	0,7	0	-
25.03.2025	1,037	0	76,11	76,32	0	74,82	75,56	0	0	24	0	0	60,5	46,6	13,89	0,7	0,7	0	-
26.03.2025	1,032	0	75,77	76	0	74,57	75,28	0	0	24	0	0	60,4	46,6	13,84	0,7	0,7	0	-
27.03.2025	1,036	0	75,59	75,81	0	74,38	75,09	0	0	24	0	0	60,2	46,3	13,93	0,7	0,7	0	-
28.03.2025	1,053	0	77,11	77,33	0	75,81	76,54	0	0	24	0	0	61,4	47,5	13,89	0,7	0,7	0	-
29.03.2025	1,038	0	77,73	77,94	0	76,38	77,1	0	0	24	0	0	61,4	47,8	13,63	0,7	0,7	0	-
30.03.2025	1,048	0	77	77,21	0	75,66	76,49	0	0	24	0	0	61,4	47,5	13,86	0,7	0,7	0	-
31.03.2025	1,044	0	76,72	76,92	0	75,4	76,2	0	0	24	0	0	61	47,2	13,88	0,7	0,7	0	-
01.04.2025	1,05	0	76,24	76,48	0	74,98	75,76	0	0	24	0	0	61	47	14,03	0,7	0,7	0	-
02.04.2025	1,01	0	76,3	76,49	0	75,1	75,77	0	0	24	0	0	60,3	46,8	13,48	0,7	0,7	0	-
03.04.2025	0,985	0	76,66	76,85	0	75,41	76,09	0	0	24	0	0	60,1	47	13,08	0,7	0,7	0	-
04.04.2025	0,97	0	76,12	76,28	0	74,92	75,56	0	0	24	0	0	59,2	46,3	12,97	0,7	0,7	0	-
05.04.2025	1,039	0	75,1	75,35	0	73,9	74,63	0	0	24	0	0	60,6	46,5	14,07	0,7	0,7	0	-
06.04.2025	1,09	0	74,66	74,92	0	73,42	74,2	0	0	24	0	0	61,4	46,6	14,85	0,7	0,7	0	-
07.04.2025	1,066	0	74,55	74,82	0	73,31	74,1	0	0	24	0	0	61,1	46,5	14,58	0,7	0,7	0	-
08.04.2025	1,018	0	74,46	74,71	0	73,26	73,99	0	0	24	0	0	59,4	45,5	13,91	0,7	0,7	0	-
09.04.2025	1,035	0	74,78	75,03	0	73,58	74,31	0	0	24	0	0	60	45,9	14,1	0,7	0,7	0	-
10.04.2025	1,037	0	74,39	74,65	0	73,19	73,93	0	0	24	0	0	59,7	45,6	14,18	0,7	0,7	0	-
11.04.2025	1,004	0	74,67	74,9	0	73,47	74,18	0	0	24	0	0	59,1	45,4	13,66	0,7	0,7	0	-
12.04.2025	1,004	0	75,92	76,12	0	74,72	75,4	0	0	24	0	0	59,1	45,6	13,49	0,7	0,7	0	-
13.04.2025	1	0	77,43	77,62	0	76,13	76,81	0	0	24	0	0	60,3	47,1	13,16	0,7	0,7	0	-
14.04.2025	0,69	0	54,2	54,56	0	53,32	54	0	0	24	0	0	60,7	47,6	13,06	0,7	0,7	0	-
Итого:	22,328	0	1647,28	1652,31	0	1620,25	1636,27	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,328																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	380,629	27865,28	27949,26	0	27400,14	27670,58	0
14.04.2025	402,957	29512,56	29601,57	0	29020,39	29306,85	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 9:49:11