

#90807#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО

Горького 23, г.Калининград

3770

5937

ТЭСМА-106

230078

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,039	5,449	5,441	5,355	5,363	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
22.06.2024	0,037	5,402	5,398	5,309	5,32	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
23.06.2024	0,035	5,445	5,445	5,352	5,367	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
24.06.2024	0,038	5,449	5,453	5,355	5,371	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
25.06.2024	0,037	5,348	5,34	5,254	5,266	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
26.06.2024	0,038	5,34	5,324	5,242	5,25	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
27.06.2024	0,036	5,258	5,242	5,168	5,164	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
28.06.2024	0,036	5,285	5,266	5,195	5,188	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
29.06.2024	0,034	5,25	5,23	5,156	5,156	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
30.06.2024	0,034	5,191	5,184	5,102	5,109	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
01.07.2024	0,036	5,219	5,223	5,125	5,145	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
02.07.2024	0,036	5,156	5,152	5,066	5,078	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
03.07.2024	0,036	5,289	5,285	5,199	5,207	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
04.07.2024	0,036	5,242	5,227	5,152	5,152	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
05.07.2024	0,036	5,406	5,359	5,312	5,285	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
06.07.2024	0,035	5,34	5,289	5,246	5,211	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
07.07.2024	0,035	5,277	5,25	5,188	5,172	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
08.07.2024	0,035	7,523	7,449	7,395	7,34	24	24	0	0	0	0	0	60	56	0,5	0,3	-
09.07.2024	0,037	5,234	5,191	5,145	5,117	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
10.07.2024	0,036	5,246	5,191	5,156	5,117	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
11.07.2024	0,036	5,238	5,184	5,145	5,105	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
12.07.2024	0,035	5,215	5,164	5,125	5,09	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
13.07.2024	0,035	5,23	5,18	5,137	5,105	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
14.07.2024	0,034	5,262	5,207	5,168	5,129	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
15.07.2024	0,035	5,207	5,164	5,117	5,086	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
16.07.2024	0,035	5,18	5,125	5,09	5,055	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
17.07.2024	0,04	5,273	5,207	5,184	5,133	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
18.07.2024	0,038	5,258	5,203	5,164	5,129	24	24	0	0	0	0	0	62	55	0,5	0,3	-
19.07.2024	0,037	6,863	6,785	6,746	6,684	24	24	0	0	0	0	0	61	56	0,5	0,3	-
20.07.2024	0,035	5,137	5,098	5,047	5,023	24	24	0	0	0	0	0	62	56	0,5	0,3	-
Итого:	1,082	162,212	161,256	159,395	158,917	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,931																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	1108,312	43875,445	43449,66	42884,133	42966,234	56899,86	0,19
20.07.2024	1109,394	44037,66	43610,918	43043,527	43125,152	57619,86	0,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2024 7:16:59