

#21441#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
 Адрес потребителя Азовская 3, г.Калининград (общежитие Политехникум)
 Номер абонента 3770
 Порядковый номер 6558
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 14015798
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	3,029	0	32,289	0	0	31,617	0	0	24	0	0	0	67,5	45,7	0,41	0,28	14
22.05.2021	2,698	0	30,184	0	0	29,561	0	0	24	0	0	0	67,3	45,8	0,41	0,28	-
23.05.2021	2,615	0	29,589	0	0	28,981	0	0	24	0	0	0	67,8	45,5	0,41	0,28	-
24.05.2021	2,736	0	29,839	0	0	29,218	0	0	24	0	0	0	67,4	45	0,41	0,28	16
25.05.2021	3,126	0	34,064	0	0	33,364	0	0	24	0	0	0	67,3	46	0,41	0,28	-
26.05.2021	2,586	0	29,581	0	0	28,977	0	0	24	0	0	0	67,1	45,3	0,41	0,28	-
27.05.2021	2,957	0	33,084	0	0	32,407	0	0	24	0	0	0	67,3	45,6	0,41	0,28	-
28.05.2021	2,744	0	30,844	0	0	30,212	0	0	24	0	0	0	67	46	0,41	0,28	11
29.05.2021	2,7	0	31,236	0	0	30,601	0	0	24	0	0	0	68	45,4	0,42	0,28	12,3
30.05.2021	2,78	0	29,9	0	0	29,274	0	0	24	0	0	0	69,9	45,5	0,43	0,28	-
31.05.2021	2,595	0	25,905	0	0	25,336	0	0	24	0	0	0	69,6	46	0,42	0,28	16
01.06.2021	2,357	0	24,358	0	0	23,826	0	0	24	0	0	0	69,6	44,7	0,42	0,28	-
02.06.2021	2,967	0	29,062	0	0	28,43	0	0	24	0	0	0	65,7	46	0,34	0,24	-
03.06.2021	1,749	0	20,565	0	0	20,154	0	0	24	0	0	0	70,4	45,1	0,44	0,28	15
04.06.2021	2,681	0	25,836	0	0	25,262	0	0	24	0	0	0	70,3	45,2	0,44	0,28	-
05.06.2021	2,648	0	25,749	0	0	25,177	0	0	24	0	0	0	70	46,4	0,44	0,28	13,4
06.06.2021	2,255	0	23,269	0	0	22,755	0	0	24	0	0	0	70,3	46,3	0,44	0,28	22
07.06.2021	2,229	0	22,635	0	0	22,132	0	0	24	0	0	0	70	46,1	0,44	0,28	-
08.06.2021	2,266	0	23,116	0	0	22,607	0	0	24	0	0	0	70	46,2	0,44	0,28	18,8
09.06.2021	2,347	0	24,119	0	0	23,588	0	0	24	0	0	0	67,5	46,2	0,43	0,28	21
10.06.2021	2,551	0	29,184	0	0	28,584	0	0	24	0	0	0	68,2	46,5	0,43	0,28	-
11.06.2021	2,281	0	25,616	0	0	25,079	0	0	24	0	0	0	68,2	46,6	0,43	0,28	-
12.06.2021	2,24	0	25,25	0	0	24,719	0	0	24	0	0	0	66,7	47,8	0,43	0,28	-
13.06.2021	1,921	0	24,667	0	0	24,17	0	0	24	0	0	0	67,2	47,5	0,43	0,28	-
14.06.2021	2,023	0	25,049	0	0	24,537	0	0	24	0	0	0	67,6	47,2	0,43	0,28	-
15.06.2021	2,111	0	25,184	0	0	24,662	0	0	24	0	0	0	65,3	48,3	0,43	0,28	-
16.06.2021	2,16	0	30,775	0	0	30,175	0	0	24	0	0	0	67,4	47	0,43	0,28	-
17.06.2021	2,146	0	25,628	0	0	25,1	0	0	24	0	0	0	67,5	47,1	0,44	0,28	-
18.06.2021	2,185	0	26,014	0	0	25,477	0	0	24	0	0	0	67,4	47,5	0,44	0,28	-
19.06.2021	1,957	0	23,927	0	0	23,437	0	0	24	0	0	0	67,7	47,4	0,44	0,28	-
20.06.2021	2,033	0	24,396	0	0	23,891	0	0	24	0	0	0	68,1	48,2	0,44	0,28	-
Итого:	75,673	0	840,914	0	0	823,31	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,074																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	13109,56	138014,86	0	2,134	134773,229	0	0,754	48497	17
20.06.2021	13185,233	138855,773	0	2,134	135596,539	0	0,754	49241	17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.06.2021 7:52:29