

#131145#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Институт развития образования
Томская 19, г. Калининград
3757
4247
ВКТ-7
00104279
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,118	0	6,99	7,08	0	6,89	7,07	0	0	24	0	0	63,1	45,8	17,3	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,139	0	7,38	7,42	0	7,21	7,42	0	0	24	0	0	64,5	45,2	19,35	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,134	0	7,12	7,14	0	6,97	7,13	0	0	24	0	0	64,4	45,2	19,19	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,141	0	7,45	7,46	0	7,31	7,46	0	0	24	0	0	64,3	45,1	19,23	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,138	0	7,65	7,66	0	7,49	7,65	0	0	24	0	0	64,1	45,6	18,56	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,139	0	7,53	7,56	0	7,36	7,55	0	0	24	0	0	64,3	45,5	18,87	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,149	0	7,6	7,62	0	7,48	7,61	0	0	24	0	0	64,8	45,2	19,65	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,168	0	8,55	8,6	0	8,34	8,58	0	0	24	0	0	65,1	45,2	19,87	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,193	0	10,32	10,4	0	10,12	10,27	0	0	24	0	0	67,3	48,2	19,06	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,196	0	11,16	11,28	0	10,92	11,09	0	0	24	0	0	68,2	50,2	18,07	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,193	0	11,31	11,45	0	11,07	11,26	0	0	24	0	0	68	50,3	17,7	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,198	0	11,04	11,17	0	10,8	11,01	0	0	24	0	0	68,3	50	18,23	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,183	0	12,01	12,2	0	11,79	12,05	0	0	24	0	0	66,1	50,4	15,78	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,188	0	10,53	10,68	0	10,29	10,54	0	0	24	0	0	68,1	50,1	18,05	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,204	0	11,37	11,52	0	11,13	11,33	0	0	24	0	0	68,2	49,9	18,32	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,198	0	11,05	11,2	0	10,81	11,05	0	0	24	0	0	68	49,8	18,16	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,186	0	10,98	11,13	0	10,73	10,98	0	0	24	0	0	67,1	49,9	17,22	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,183	0	10,36	10,47	0	10,12	10,38	0	0	24	0	0	67,7	49,7	18,05	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,184	0	10,3	10,41	0	10,05	10,36	0	0	24	0	0	68	49,6	18,39	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,186	0	10,41	10,52	0	10,17	10,42	0	0	24	0	0	68	49,6	18,34	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,18	0	10,21	10,34	0	9,97	10,27	0	0	24	0	0	67,6	49,5	18,11	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,2	0	11,08	11,21	0	10,84	11,04	0	0	24	0	0	67,9	49,4	18,51	0,7	0,7	-
13.05.2025	1,4	0	95,68	97,51	0	93,46	96,06	0	0	24	0	0	72,1	57,1	14,98	0,7	0,7	-
14.05.2025	2,14	0	162,09	165,49	0	158,32	162,87	0	0	24	0	0	72,4	58,9	13,53	0,7	0,7	-
15.05.2025	2,053	0	151,08	154,27	0	147,61	151,9	0	0	24	0	0	71,8	57,8	13,91	0,7	0,7	-
16.05.2025	2,075	0	157,26	160,61	0	153,6	158,04	0	0	24	0	0	72,5	59	13,52	0,7	0,7	-
17.05.2025	2,01	0	156,84	160,31	0	153,2	157,74	0	0	24	0	0	72,1	59	13,12	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,989	0	159,19	162,77	0	155,5	160,13	0	0	24	0	0	72,3	59,5	12,79	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,952	0	71,43	73,02	0	69,78	71,89	0	0	24	0	0	72	58,4	13,62	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,293	0	11,73	11,97	0	11,49	11,92	0	0	24	0	0	68,7	43,2	25,5	0,7	0,7	-
Итого:	16,71	0	1177,7	1200,47	0	1150,82	1183,07	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,71																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2025	884,609	41708,81	42521,34	0	40719,12	41989,95	0
20.05.2025	901,319	42886,51	43721,81	0	41869,94	43173,02	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:31:45