

#126763#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Фермора 4/1, г.Калининград
3370
6179
SKM-01
33996
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	4,029	215,72	216,15	24	0	69,1	53,1	5,5
25.03.2025	3,939	221,26	221,48	24	0	68,9	53,6	4,4
26.03.2025	4,158	223,77	224,2	24	0	69,2	53,4	6,9
27.03.2025	4,234	226,38	226,74	24	0	69,1	53,1	5,7
28.03.2025	4,053	231,14	231,34	24	0	68,8	53,8	8,9
29.03.2025	4,006	233,73	233,9	24	0	69	54,3	9,9
30.03.2025	4,114	232,1	232,29	24	0	68,9	53,8	6,8
31.03.2025	4,083	225,78	226,05	24	0	68,9	53,5	5,9
01.04.2025	4,006	219,18	219,47	24	0	69,1	53,5	-
02.04.2025	4,019	229,61	229,74	24	0	68,8	53,9	-
03.04.2025	4,001	238,14	238,17	24	0	68,9	54,5	-
04.04.2025	4,003	221,37	221,72	24	0	69,4	53,9	-
05.04.2025	4,38	207,22	208,29	24	0	72,5	54,3	-
06.04.2025	4,535	199,12	200,34	24	0	74,2	54,8	-
07.04.2025	4,364	210,75	211,44	24	0	72,6	54,9	-
08.04.2025	4,102	206,55	207,21	24	0	70,9	53,9	-
09.04.2025	4,179	210,11	210,63	24	0	71,3	54,3	-
10.04.2025	4,189	205,81	206,47	24	0	71,4	54	-
11.04.2025	4,076	221,49	221,82	24	0	69,4	53,7	-
12.04.2025	4,059	232,18	232,29	24	0	68,9	53,9	-
13.04.2025	4,001	243,93	244	24	0	68,9	54,9	-
14.04.2025	3,821	227,9	227,94	24	0	68,7	54,3	-
15.04.2025	1,672	105,28	104,99	24	0	67,6	54,9	-
16.04.2025	1,223	82,65	82,25	24	0	67,2	54,9	-
17.04.2025	1,255	88,09	87,62	24	0	67,2	55,3	-
18.04.2025	1,265	87,78	87,34	24	0	67,3	55,2	-
19.04.2025	1,239	87,9	87,49	23,99	128	67,3	55,6	-
20.04.2025	1,287	91,09	90,68	24	0	67,3	55,5	-
21.04.2025	1,152	84	83,55	24	0	67,2	55,8	-
22.04.2025	1,204	83,65	83,24	24	0	67,4	55,5	-
23.04.2025	1,237	84,34	83,99	24	0	67,2	55,2	-
Итого:	101,885	5678,02	5682,83	743,99	0	0	0	0
Гкал	87,62							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.03.2025	18919,88	859361,01	862739,98	150936,89
23.04.2025	19021,765	865039,03	868422,81	151680,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:26:12