

#131109#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Фермора 4/1, г.Калининград
3370
6179
SKM-01
33996
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	1,211	87,48	87,07	23,99	128	67	55,4	-
25.04.2025	1,282	91,68	91,27	24	0	67,2	55,3	-
26.04.2025	1,316	89,95	89,6	24	0	67,3	55,2	-
27.04.2025	1,337	98,61	98,16	24	0	67,1	55,7	-
28.04.2025	1,295	92,62	92,19	24	0	67,1	55,4	-
29.04.2025	1,326	96,7	96,23	24	0	67	55,6	-
30.04.2025	1,236	87,01	86,6	24	0	67	55,3	-
01.05.2025	1,293	89,49	89,09	24	0	67,2	55,1	-
02.05.2025	1,208	87,49	87,06	24	0	67	55,5	-
03.05.2025	1,159	96,91	96,28	23,15	128	66,6	56,1	-
04.05.2025	1,354	90,11	89,81	24	0	67,2	54,9	-
05.05.2025	1,24	83,24	82,94	24	0	67,3	54,6	-
06.05.2025	1,248	84,06	83,7	24	0	67,1	54,7	-
07.05.2025	1,299	85,66	85,28	24	0	67,2	54,6	-
08.05.2025	1,295	85,12	84,75	24	0	67,2	54,6	-
09.05.2025	1,245	87,22	86,82	24	0	67	55,1	-
10.05.2025	1,237	81,11	80,85	24	0	67,3	54,6	-
11.05.2025	1,427	93,07	92,78	24	0	67,2	54,6	-
12.05.2025	1,272	83,07	82,77	24	0	66,9	54,1	-
13.05.2025	1,325	80,53	80,31	24	0	67,1	53,5	-
14.05.2025	1,45	86,91	86,7	24	0	67,1	53	-
15.05.2025	1,298	82,25	81,95	24	0	67	53,8	-
16.05.2025	1,284	80,57	80,32	24	0	67,1	53,9	-
17.05.2025	1,353	83,67	83,47	24	0	67,2	53,8	-
18.05.2025	1,506	91,21	91,05	24	0	67,2	53,3	-
19.05.2025	1,292	82,78	82,55	24	0	67,1	54,2	-
20.05.2025	1,266	85,07	84,79	24	0	67	54,6	-
21.05.2025	1,208	82,1	81,78	24	0	67	54,7	-
22.05.2025	1,204	84,54	84,21	24	0	67	54,4	-
23.05.2025	1,167	88,63	88,2	24	0	66,8	55,6	-
Итого:	38,633	2618,86	2608,58	719,14	0	0	0	0
Гкал	33,224							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,14

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2025	19021,765	865039,03	868422,81	151680,89
23.05.2025	19060,398	867657,89	871031,39	152400,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:45:56