

#125770#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Батальная 75, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 20110526	Показания прибора, ГДж 23.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	18637.076	18108,167	528,909	126,37

Подпись исполнителя _____



#125117#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 9446
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20110526
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	21,513	0,006	193,54	0	0,03	188,67	0	0,03	24	0	75,3	48,1	0,45	0,36
25.03.2025	5,5	21,525	0,005	197,705	0	0,032	192,739	0	0,032	24	0	75,3	48,7	0,45	0,37
26.03.2025	4,4	20,821	0,006	181,22	0	0,018	176,671	0	0,018	24	0	75,3	47,1	0,46	0,36
27.03.2025	6,9	21,627	0,003	190,65	0	0,032	185,858	0	0,032	24	0	75,4	47,6	0,46	0,36
28.03.2025	5,7	18,542	0,006	160,965	0	0,042	156,912	0	0,042	24	0	75,4	47,2	0,47	0,36
29.03.2025	8,9	18,292	0,007	166,585	0	0,018	162,421	0	0,018	24	0	75,2	48,3	0,47	0,35
30.03.2025	9,9	21,157	0,003	185,57	0	0,02	180,923	0	0,02	24	0	75,2	47,3	0,46	0,36
31.03.2025	6,8	20,873	0,003	183,32	0	0,038	178,719	0	0,038	24	0	75,3	47,4	0,46	0,36
01.04.2025	5,9	21,961	0,007	199,885	0	0,028	194,881	0	0,028	24	0	75,2	48,3	0,45	0,36
02.04.2025	-	20,637	0,005	184,715	0	0,031	180,086	0	0,031	24	0	75,3	48	0,46	0,35
03.04.2025	-	17,359	0,006	157,185	0	0,032	153,258	0	0,032	24	0	75,1	48,1	0,47	0,35
04.04.2025	-	19,907	0,006	176,315	0	0,024	171,897	0	0,024	24	0	75,2	47,6	0,47	0,35
05.04.2025	-	24,765	0,004	236,455	0	0,023	230,488	0	0,023	24	0	75,5	49,9	0,43	0,37
06.04.2025	-	26,103	0,004	253,07	0	0,043	246,655	0	0,042	24	0	75,7	50,4	0,42	0,38
07.04.2025	-	24,514	0,008	233,75	0	0,048	227,841	0	0,047	24	0	75,6	49,9	0,43	0,38
08.04.2025	-	24,303	0,009	230,42	0	0,033	224,6	0	0,033	24	0	75,5	49,7	0,44	0,37
09.04.2025	-	23,201	0,006	213,495	0	0,032	208,099	0	0,032	24	0	75,6	49	0,44	0,37
10.04.2025	-	24,37	0,006	231,5	0	0,036	225,715	0	0,036	24	0	75,1	49,3	0,42	0,38
11.04.2025	-	22,371	0,007	217,645	0	0,042	212,39	0	0,042	24	0	73,6	48,5	0,44	0,37
12.04.2025	-	21,058	0,008	211,87	0	0,039	206,76	0	0,039	24	0	73,6	49,3	0,44	0,37
13.04.2025	-	16,779	0,007	179,705	0	0,037	175,396	0	0,037	24	0	73,4	50,6	0,46	0,36
14.04.2025	-	13,637	0,007	145,935	0	0,031	142,441	0	0,031	24	0	73,2	50,4	0,47	0,35
15.04.2025	-	11,796	0,006	140,89	0	0,017	137,537	0	0,017	24	0	73,1	52,6	0,46	0,34
16.04.2025	-	6,599	0,004	119,185	0	0,017	116,367	0	0,017	24	0	72,8	59,3	0,45	0,34
17.04.2025	-	6,929	0,004	131,135	0	0,026	128,07	0	0,026	24	0	72,3	59,4	0,45	0,34
18.04.2025	-	6,398	0,006	125,285	0	0,027	122,401	0	0,027	24	0	71,8	59,4	0,46	0,34
19.04.2025	-	6,425	0,006	126,835	0	0,021	123,912	0	0,021	24	0	71,8	59,5	0,46	0,34
20.04.2025	-	6,351	0,005	125,67	0	0,016	122,763	0	0,016	24	0	71,9	59,6	0,46	0,34
21.04.2025	-	6,369	0,004	126,82	0	0,022	123,889	0	0,022	24	0	71,9	59,7	0,46	0,34
22.04.2025	-	6,172	0,005	125,2	0	0,025	122,327	0	0,025	24	0	71,7	59,7	0,46	0,34
23.04.2025	-	6,555	0,006	131,865	0	0,025	128,805	0	0,025	24	0	72	59,9	0,46	0,34
Итого:	6,9	528,909	0,175	5484,385	0	0,905	5349,491	0	0,903	744	0	74,17	51,61	0,45	0,36

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	18108,167	159436,68	0	205,744	155479,239	0	203,567	27488	48
23.04.2025	18637,076	164921,065	0	206,649	160828,730	0	204,47	28232	48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения