

#121688#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Батальная 67а, г. Калининград  
4342  
4850  
ТЭМ-104  
1552847  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TRab   | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 3,807   | 136,543  | 134,809  | 133,117  | 133,422  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,6   | 47,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 25.02.2025 | 3,773   | 123,176  | 121,555  | 119,902  | 120,324  | 24     | 24      | 0      | 0      | 78     | 46,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 26.02.2025 | 3,454   | 109,785  | 108,426  | 106,871  | 107,379  | 24     | 24      | 0      | 0      | 78     | 45,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.02.2025 | 3,323   | 106,742  | 105,457  | 103,953  | 104,449  | 24     | 24      | 0      | 0      | 77,3   | 45,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 28.02.2025 | 3,29    | 111,609  | 110,406  | 108,836  | 109,371  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,2   | 45,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.03.2025 | 3,533   | 122,418  | 120,938  | 119,379  | 119,773  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,1   | 45,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.03.2025 | 3,646   | 125,48   | 123,922  | 122,355  | 122,734  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,3   | 45,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.03.2025 | 3,415   | 115,512  | 114,227  | 112,645  | 113,16   | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,2   | 44,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.03.2025 | 3,283   | 110,09   | 108,934  | 107,363  | 107,938  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75     | 44,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 05.03.2025 | 2,944   | 97,449   | 96,59    | 95,031   | 95,719   | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 75,1   | 44,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.03.2025 | 2,6     | 86,199   | 85,617   | 84,074   | 84,852   | 24     | 24      | 0      | 0      | 74,8   | 44     | 9       | 5,1     | -           |
| 07.03.2025 | 2,588   | 85,348   | 84,75    | 83,238   | 83,996   | 24     | 24      | 0      | 0      | 75     | 44     | 9       | 5,1     | -           |
| 08.03.2025 | 2,612   | 85,809   | 85,195   | 83,688   | 84,441   | 24     | 24      | 0      | 0      | 75     | 43,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.03.2025 | 2,62    | 87,344   | 86,719   | 85,18    | 85,934   | 24     | 24      | 0      | 0      | 75     | 44,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.03.2025 | 2,252   | 76,766   | 76,406   | 74,867   | 75,695   | 24     | 24      | 0      | 0      | 75     | 45     | 9       | 5,1     | -           |
| 11.03.2025 | 2,724   | 89,566   | 88,848   | 87,352   | 88,059   | 24     | 24      | 0      | 0      | 75     | 43,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.03.2025 | 2,962   | 98,836   | 97,93    | 96,379   | 97,035   | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,2   | 44,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.03.2025 | 3,115   | 104,938  | 103,559  | 102,328  | 102,594  | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 75,2   | 44,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.03.2025 | 3,392   | 117,852  | 116,531  | 114,91   | 115,391  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,4   | 45,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.03.2025 | 3,458   | 120,562  | 119,188  | 117,555  | 118,023  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,3   | 46     | 9       | 5,1     | -           |
| 16.03.2025 | 3,611   | 125,602  | 124,09   | 122,473  | 122,875  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,3   | 45,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.03.2025 | 3,679   | 129,566  | 127,98   | 126,32   | 126,703  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,5   | 46,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.03.2025 | 3,618   | 127,664  | 126,16   | 124,488  | 124,906  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,3   | 46,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.03.2025 | 3,33    | 114,133  | 112,695  | 111,297  | 111,625  | 23,99  | 23,99   | 0      | 0      | 75,2   | 45,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.03.2025 | 3,028   | 102,027  | 100,965  | 99,488   | 100,031  | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,2   | 44,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 21.03.2025 | 2,699   | 90,082   | 89,391   | 87,855   | 88,578   | 24     | 24      | 0      | 0      | 75     | 44,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 22.03.2025 | 2,945   | 99,074   | 98,211   | 96,617   | 97,305   | 24     | 24      | 0      | 0      | 75,1   | 44,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.03.2025 | 2,931   | 105,043  | 104,188  | 102,551  | 103,227  | 24     | 24      | 0      | 0      | 73,2   | 44,7   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 88,632  | 3005,215 | 2973,687 | 2930,112 | 2945,539 | 671,97 | 671,97  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 88,632  |          |          |          |          |        |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671,97

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.02.2025 | 1610,242 | 57456,199 | 56954,582 | 56045,789 | 56394,578 | 17847,4  | 0      |
| 23.03.2025 | 1698,874 | 60461,414 | 59928,266 | 58975,902 | 59340,117 | 18519,29 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:55:22