

#124299#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛУКОЙЛ КМН, ООО
Киевская 23, г. Калининград
637

Заводской номер счётчика 00071734	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2636,506	2262,552	373.954

Подпись исполнителя



#124298#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 637
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00071734
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dTN _г , ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	15,002	0,002	939,28	946,11	0,09	914,87	930,25	0,09	-15,38	24	0	0	76,9	60,5	59,6	16,38	0,66	0,6
22.03.2025	5,7	14,842	0,001	923,91	932,84	0,06	899,74	917,1	0,06	-17,36	24	0	0	77,2	60,7	59,4	16,49	0,66	0,63
23.03.2025	6,8	14,731	0,002	927,71	938,36	0,05	903,52	922,53	0,05	-19,01	24	0	0	77	60,7	59,8	16,29	0,65	0,63
24.03.2025	5,5	14,964	0,003	918,01	929,4	0,08	893,93	913,78	0,08	-19,85	24	0	0	77,3	60,5	59,7	16,73	0,65	0,62
25.03.2025	4,4	14,702	0,003	913,52	926,37	0,09	889,83	910,95	0,09	-21,12	24	0	0	76,8	60,2	59,3	16,51	0,66	0,63
26.03.2025	6,9	14,615	0,001	921,85	934,84	0,08	897,94	919,15	0,08	-21,21	24	0	0	76,8	60,5	59,7	16,27	0,66	0,62
27.03.2025	5,7	14,629	0	913,28	926,69	0,1	889,66	911,28	0,1	-21,62	24	0	0	76,6	60,2	59,4	16,43	0,67	0,64
28.03.2025	8,9	14,24	0,007	937,74	951,41	0,1	913,38	935,08	0,1	-21,7	24	0	0	76,8	61,3	60,5	15,58	0,67	0,62
29.03.2025	9,9	13,655	0,007	938,27	952,42	0,07	914,08	935,88	0,07	-21,8	24	0	0	76,6	61,6	61,1	14,93	0,66	0,63
30.03.2025	6,8	13,414	0,011	890,88	905,22	0,11	867,64	889,52	0,11	-21,88	23	0	0	77	61,6	60,8	15,44	0,66	0,64
31.03.2025	5,9	14,127	0,007	922,77	938,24	0,11	898,91	922,24	0,11	-23,33	24	0	0	76,7	61	60,1	15,71	0,65	0,62
01.04.2025	-	14,352	0,003	911,33	927,1	0,08	887,65	911,47	0,08	-23,82	24	0	0	76,8	60,7	59,7	16,16	0,67	0,63
02.04.2025	-	13,956	0,008	941,69	956,64	0,12	917,37	940,16	0,12	-22,79	24	0	0	76,6	61,4	60,4	15,2	0,67	0,63
03.04.2025	-	12,897	0,01	953,18	968,08	0,11	929,19	951,25	0,11	-22,06	24	0	0	75,5	61,6	60,6	13,87	0,66	0,64
04.04.2025	-	12,9	0,002	920,09	934,92	0,1	897,38	919,34	0,1	-21,96	24	0	0	74,6	60,3	59,5	14,37	0,62	0,61
05.04.2025	-	13,6	0	863,53	877,75	0,06	842,04	863,75	0,06	-21,71	24	0	0	75	58,9	58,6	16,15	0,61	0,58
06.04.2025	-	13,791	0	824,25	839,03	0,01	803,82	826,16	0,01	-22,34	24	0	0	74,8	57,6	57,2	17,16	0,62	0,6
07.04.2025	-	14,248	0	845,14	860,53	0,08	823,94	847,14	0,08	-23,2	24	0	0	75,4	58,1	57,4	17,29	0,63	0,6
08.04.2025	-	14,103	0	853,64	869,37	0,11	832,51	855,92	0,11	-23,41	24	0	0	74,8	57,9	57,2	16,94	0,63	0,6
09.04.2025	-	14,129	0	866,15	881,5	0,13	844,64	867,69	0,13	-23,05	24	0	0	74,9	58,2	57,6	16,72	0,62	0,6
10.04.2025	-	14,291	0	848,65	864,92	0,1	827,64	851,7	0,1	-24,06	24	0	0	74,8	57,6	57	17,26	0,64	0,59
11.04.2025	-	14,114	0	882,96	899,66	0,16	860,96	885,35	0,16	-24,39	24	0	0	75,1	58,7	58	16,38	0,64	0,62
12.04.2025	-	13,613	0	887,86	904,62	0,18	865,75	889,99	0,18	-24,24	24	0	0	75	59,3	58,5	15,72	0,66	0,63
13.04.2025	-	13,017	0,008	921,9	938,58	0,16	898,98	922,85	0,16	-23,87	24	0	0	75	60,5	59,9	14,47	0,63	0,59
14.04.2025	-	10,49	0,064	685,84	700,19	1,44	668,9	688,95	1,44	-20,05	24	0	1	74,7	59	53,8	15,69	0,53	0,52
15.04.2025	-	8,354	0,088	388,87	401,2	2,13	379,17	395,94	2,13	-16,77	24	0	1	75	52,9	52,4	22,04	0,53	0,51
16.04.2025	-	6,022	0,095	383,66	392,71	2	374,1	386,42	2	-12,32	24	0	1	74,9	58,8	58,6	16,13	0,5	0,49
17.04.2025	-	3,088	0,186	346,74	354,89	3,45	338,31	348,11	3,45	-9,8	24	0	0	73,9	64,8	64,6	9,13	0,54	0,52
18.04.2025	-	2,689	0,108	398,29	405,1	1,91	388,74	396,97	1,91	-8,23	24	0	0	73,4	66,5	65,6	6,91	0,54	0,53
19.04.2025	-	2,706	0,04	396,7	402,19	0,66	387,02	394	0,66	-6,98	24	0	0	74,1	67,1	65,7	6,98	0,53	0,53
20.04.2025	-	2,673	0,027	379,75	384,99	0,49	370,6	377,27	0,49	-6,67	24	0	0	73,6	66,4	65	7,21	0,53	0,53
Итого:	6,4	373,954	0,683	24647,44	25045,87	14,42	24022,21	24628,19	14,42	-605,98	743	0	-	75,6	60,49	59,57	15,11	0,62	0,59

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.03.2025	2262,552	140104,1	141286,5	18,22	136484,12	138949,79	18,2
20.04.2025	2636,506	164751,54	166332,37	32,64	160506,33	163577,98	32,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения