

#115725#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 15.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛАНСАР, ООО, УК 6796
2-й Трамвайный переулок 4, Калининград
6796

Заводской номер счётчика 4441478	Показания прибора, МВт×ч 15.02.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.01.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	260,283	201,491	58.792	50.561

Подпись исполнителя



выведен 16.02.25 нет кпт.



#114713#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 15.02.2025.

Номер абонента 6796
Порядковый номер 10001
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 4441478
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	2,425	236,024	236,727	230,103	232,011	24	24	0	0	75	66	0,5	0,5
25.01.2025	-	2,223	221,438	222,173	215,852	217,694	24	24	0	0	76	67	0,5	0,5
26.01.2025	-	2,206	228,093	229,181	222,382	224,56	24	24	0	0	75	67	0,5	0,5
27.01.2025	-	2,193	229,397	230,52	223,607	225,813	24	24	0	0	76	67	0,5	0,5
28.01.2025	-	2,155	235,102	236,117	229,188	231,275	24	24	0	0	75	67	0,5	0,5
29.01.2025	-	2,101	239,04	240,701	233,165	235,852	24	24	0	0	74	67	0,5	0,5
30.01.2025	-	2,128	241,346	242,597	235,284	237,589	24	24	0	0	75	68	0,5	0,5
31.01.2025	-	2,19	247,295	249,114	241,084	243,976	24	24	0	0	75	68	0,5	0,5
01.02.2025	-	2,349	257,247	258,835	250,814	253,558	24	24	0	0	75	67	0,5	0,5
02.02.2025	-	2,547	260,195	261,286	253,679	256,034	24	24	0	0	75	67	0,5	0,5
03.02.2025	-	2,546	265,154	267,087	258,5	261,679	24	24	0	0	75	67	0,5	0,5
04.02.2025	-	2,444	264,082	265,158	257,46	259,751	24	24	0	0	75	67	0,5	0,5
05.02.2025	-	2,396	194,111	194,645	189,247	190,96	23,98	23,98	0	0	75	64	0,5	0,5
06.02.2025	-	2,506	177,822	178,712	173,506	175,613	24	24	0	0	74	61	0,5	0,5
07.02.2025	-	2,544	175,791	176,583	171,397	173,439	24	24	0	0	75	62	0,5	0,5
08.02.2025	-	2,804	151,805	151,875	147,745	149,22	24	24	0	0	78	62	0,5	0,5
09.02.2025	-	2,906	141,252	140,593	137,326	138,149	24	24	0	0	80	62	0,5	0,5
10.02.2025	-	3,094	138,146	138,068	134,151	135,653	24	24	0	0	82	62	0,5	0,5
11.02.2025	-	3,105	135,814	135,709	131,924	133,396	24	24	0	0	81	61	0,5	0,5
12.02.2025	-	3,137	141,608	141,391	137,548	138,929	24	24	0	0	81	62	0,5	0,5
13.02.2025	-	2,979	137,201	137,483	133,335	135,117	24	24	0	0	80	61	0,5	0,5
14.02.2025	-	2,86	127,516	127,92	124,008	125,835	24	24	0	0	79	59	0,5	0,5
15.02.2025	-	2,954	130,993	130,869	127,37	128,727	24	24	0	0	79	60	0,5	0,5
Итого:	-	58,792	4576,472	4593,344	4458,675	4504,83	551,98	551,98	-	-	76,74	64,39	0,5	0,5

Общее время работы системы 552 час.
Период нормальной работы системы 551,98 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Tm, ч
23.01.2025	201,491	9531,583	9503,792	9297,137	9365,846	2079,25	0,48
15.02.2025	260,283	14108,058	14097,135	13755,812	13870,675	2631,23	0,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения