

#131082#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЛАНСАР, ООО, УК 6796
2-й Трамвайный переулок 4, Калининград
6796
10001
ТЭМ-104
4441478
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,433	159,664	161,053	156,135	157,707	24	24	16	0	70	68	0,5	0,5	-
25.04.2025	0,463	160,736	162,588	157,184	159,223	24	24	16	0	70	68	0,5	0,5	-
26.04.2025	0,52	160,484	162,488	156,969	159,188	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
27.04.2025	0,48	137,299	139,52	134,266	136,678	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
28.04.2025	0,479	124,969	124,197	122,232	121,682	21,97	21,94	16	0	70	66	0,5	0,5	-
29.04.2025	0,367	113,619	116,262	111,105	113,871	23,98	23,97	0	0	70	67	0,5	0,5	-
30.04.2025	0,62	187,336	196,139	183,242	192,18	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
01.05.2025	0,561	194,047	200,834	189,789	196,717	24	24	17	0	70	67	0,5	0,5	-
02.05.2025	0,55	193,832	196,666	189,648	192,691	24	24	17	0	69	67	0,5	0,5	-
03.05.2025	0,569	194,406	196,869	190,17	192,863	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
04.05.2025	0,528	190,762	193,139	186,691	189,279	24	24	16	0	69	66	0,5	0,5	-
05.05.2025	0,614	188,363	190,539	184,305	186,736	24	24	16	0	69	66	0,5	0,5	-
06.05.2025	0,507	182,547	184,902	178,648	181,207	24	24	16	0	69	66	0,5	0,5	-
07.05.2025	0,562	182,764	184,967	178,83	181,264	24	24	16	0	69	66	0,5	0,5	-
08.05.2025	0,582	186,002	188,059	181,971	184,271	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5	-
09.05.2025	0,61	188,891	190,295	184,785	186,457	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
10.05.2025	0,61	187,822	189,885	183,756	186,076	24	24	16	0	69	66	0,5	0,5	-
11.05.2025	0,574	186,789	190,387	182,707	186,516	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
12.05.2025	0,597	191,887	195,004	187,703	191,047	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
13.05.2025	0,572	188,355	191,594	184,273	187,727	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5	-
14.05.2025	0,615	188,248	191,152	184,299	187,447	24	24	16	0	68	65	0,5	0,5	-
15.05.2025	0,572	186,748	189,617	182,75	185,844	24	24	16	0	69	66	0,5	0,5	-
16.05.2025	0,578	183,562	186,154	179,654	182,475	24	24	16	0	69	66	0,5	0,5	-
17.05.2025	0,632	182,969	185,691	179,031	182,008	24	24	16	0	69	66	0,5	0,5	-
18.05.2025	0,621	183,438	186,021	179,42	182,258	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
19.05.2025	0,629	183,51	186,039	179,49	182,275	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
20.05.2025	0,602	183,758	186,166	179,758	182,41	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
21.05.2025	0,58	188,469	191,34	184,303	187,404	24	24	16	0	70	67	0,5	0,5	-
22.05.2025	0,522	192,51	195,312	188,328	191,326	24	24	16	0	69	67	0,5	0,5	-
23.05.2025	0,553	197,873	200,898	193,498	196,736	24	24	16	0	70	68	0,5	0,5	-
Итого:	16,702	5371,659	5453,777	5254,94	5343,563	717,95	717,91	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,364													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720
717,91

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	376,072	24991,977	25065,625	24377,605	24632,416	4013,18	0,48
23.05.2025	392,774	30363,635	30519,402	29632,547	29975,979	4731,1	0,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 13:19:53