

#120747#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1552531

Номер абонента:

Адрес установки: Батальная, 79 ООО Мастер

Система 1 Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплоснабжения.

Среднесуточные статистические данные

с 23.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.02	3,107	151,4	150,6	---	0,9	76,88	56,45	0,90	0,50	24,00
24.02	2,944	154,2	153,3	---	0,8	75,51	56,50	0,90	0,50	24,00
25.02	2,972	153,8	153,1	---	0,7	78,04	58,81	0,90	0,50	24,00
26.02	2,738	142,1	141,3	---	0,8	77,90	58,73	0,90	0,50	24,00
27.02	2,588	137,8	137,0	---	0,8	77,16	58,47	0,90	0,50	24,00
28.02	2,761	146,4	145,7	---	0,7	75,08	56,31	0,90	0,50	24,00
01.03	2,904	149,8	149,0	---	0,8	74,98	55,69	0,90	0,50	24,00
Итого:	20,01	1035,5	1029,9	0,0	5,6	76,50	57,26	0,90	0,50	168,00
02.03	2,852	151,6	150,8	---	0,8	75,21	56,48	0,90	0,50	24,00
03.03	2,691	153,3	152,5	---	0,7	75,16	57,69	0,90	0,50	24,00
04.03	2,583	147,9	147,2	---	0,7	75,07	57,69	0,90	0,50	24,00
05.03	2,259	144,8	144,2	---	0,6	75,18	59,67	0,90	0,50	24,00
06.03	2,088	135,3	134,7	---	0,6	74,91	59,56	0,90	0,50	24,00
07.03	2,201	142,9	142,3	---	0,6	74,99	59,67	0,90	0,50	24,00
08.03	2,208	142,7	142,1	---	0,5	75,03	59,64	0,90	0,50	24,00
Итого:	16,88	1018,4	1013,8	0,0	4,6	75,08	58,59	0,90	0,50	168,00
09.03	2,167	139,8	139,3	---	0,5	74,98	59,57	0,90	0,50	24,00
10.03	2,058	145,9	145,5	---	0,4	75,01	61,00	0,90	0,50	24,00
11.03	2,474	147,1	146,5	---	0,6	75,08	58,36	0,90	0,50	24,00
12.03	2,451	151,1	150,6	---	0,5	75,20	59,07	0,90	0,50	24,00
13.03	2,657	150,1	149,5	---	0,6	75,22	57,61	0,90	0,50	24,00
14.03	2,788	152,0	151,4	---	0,6	75,32	57,08	0,90	0,50	24,00
15.03	2,884	156,7	156,0	---	0,7	75,26	56,94	0,90	0,50	24,00
Итого:	17,48	1042,7	1038,8	0,0	4,0	75,16	58,49	0,90	0,50	168,00
16.03	2,927	155,9	155,2	---	0,7	75,26	56,58	0,90	0,50	24,00
17.03	2,926	147,8	147,0	---	0,8	75,34	55,63	0,90	0,50	24,00
18.03	2,823	157,4	156,7	---	0,7	75,25	57,40	0,90	0,50	24,00
19.03	2,708	157,7	157,1	---	0,5	75,22	58,13	0,90	0,50	24,00
20.03	2,412	147,9	147,3	---	0,6	75,15	58,93	0,90	0,50	24,00
21.03	2,338	149,8	149,2	---	0,6	75,02	59,50	0,90	0,50	24,00
22.03	2,420	157,7	157,2	---	0,5	75,20	59,94	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,55	1074,1	1069,7	0,0	4,5	75,21	58,02	0,90	0,50	168,00
23.03	2,330	146,6	146,0	---	0,6	73,35	57,54	0,90	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	2,33	146,6	146,0	0,0	0,6	73,35	57,54	0,90	0,50	24,00
Итого:	75,26	4317,4	4298,1	0,0	19,3	75,41	58,07	0,90	0,50	696,0

dT= 17,34

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.ч, ч
	696,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	75,26						
Показания интеграторов	На 24:00 22.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 10:00 31.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	518,60	593,86	75,26		609,86		
Расход теплоносителя M1, т	23701,2	28018,7	4317,4		29123,7		
Расход теплоносителя M2, т	23385,5	27683,7	4298,1		28785,4		
Время наработки, ч	8290,2	8986,2	696,0		9164,3		
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.ч, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.27

Представитель теплосети

